

平成27年度 発電実績

発電月 (月締め)	発電量 (kWh)	消費量 (kWh)	備 考
平成27年4月	948.8	24.6	
平成27年5月	882.8	20.5	工事のため8日間稼働停止
平成27年6月	1,361	27.9	左記のほかあじさい公園水車用ポンプの動力として消費
平成27年7月	688.8	13.7	土用干し(2回実施)のため13日間稼働停止
平成27年8月	1,291.2	28.7	
平成27年9月	1,256.5	25.1	大雨対応のため3日間稼働停止
平成27年10月	1,308.2	28.9	
平成27年11月	513.1	17.5	東電発電所土砂吐きによる文命用水路断水のため15日間稼働停止
平成27年12月	335.2	17.5	下流域の工事による武永田用水路断水のため21日間稼働停止
平成28年1月	0	17.5	下流域の工事による武永田用水路断水のため稼働停止
平成28年2月	0	28.9	下流域の工事による武永田用水路断水のため稼働停止
平成28年3月	20.8	17.5	下流域の工事による武永田用水路断水のため29日間稼働停止
合計	8,606.4	268.3	

※ 消費量は公園内の電灯(LED)で消費した電力。