水質検査結果書

第 Y1620816 号
平成 28 年 5 月 27 日

開成町長　　様

厚生労働省登録水質検査機関 登録番号第260号

ヴェオリア・ジェネッツ株式会社
分析測定部 横浜分析測定課
〒235-0007 横浜市磯子区西町16番1号
TEL 045-752-2421 FAX 045-752-2570
水質検査実施責任者 勝俣 千秋

ご依頼の試料について、検査結果を下記のとおり報告します。

検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
水質基準	平成15年厚生労働省令第101号

検査期日	平成 28 年 5 月 18 日 ～ 平成 28 年 5 月 26 日	試料名	浄水
採取年月日	平成 28 年 5 月 18 日 10時17分	天候: － 気温: 24.0℃ 水温: 16.0℃	
採取場所	高台第1浄水場系 開成町延沢1549 消防第2分団詰所		
採取	引取り	残留塩素 : 0.05未満 (mg/L)	

検査項目	単位	結果	水質基準	検査項目	単位	結果	水質基準
一般細菌	/mL	0	100以下				
大腸菌	－	不検出	検出されないこと				
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04以下				
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01以下				
塩素酸	mg/L	0.06未満	0.6以下				
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下				
クロロホルム	mg/L	0.001未満	0.06以下				
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下				
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.1以下				
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下				
総トリハロメタン	mg/L	0.001未満	0.1以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下				
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.03以下				
ブロモホルム	mg/L	0.001未満	0.09以下				
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下				
塩化物イオン	mg/L	4.6	200以下				
カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	60	300以下				
蒸発残留物	mg/L	110	500以下				
非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.02以下				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	3以下				
pH値	－	7.6	5.8～8.6				
味	－	異常なし	異常でないこと				
臭気	－	異常なし	異常でないこと				
色度	度	1未満	5度以下				
濁度	度	0.1未満	2度以下				
		-以下余白-					

判定	上記検査項目は水道法水質基準に適合
備考	

水質検査結果書

第 Y1620817 号
平成 28 年 5 月 27 日

開成町長　　様

厚生労働省登録水質検査機関 登録番号第260号

ヴェオリア・ジェネッツ株式会社
分析測定部 横浜分析測定課
〒235-0007 横浜市磯子区西町16番11号
TEL 045-752-2421 FAX 045-752-2570
水質検査実施責任者 勝俣 千秋

ご依頼の試料について、検査結果を下記のとおり報告します。

検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
水質基準	平成15年厚生労働省令第101号

検査期日	平成 28 年 5 月 18 日 ～ 平成 28 年 5 月 26 日	試料名	浄水
採取年月日	平成 28 年 5 月 18 日 9時55分	天候: － 気温: 23.0℃ 水温: 17.0℃	
採取場所	高台第2浄水場系 開成町牛島213-4 消防第3分団詰所		
採取	引取り	残留塩素 : 0.05未満 (mg/L)	

検査項目	単位	結果	水質基準	検査項目	単位	結果	水質基準
一般細菌	/mL	0	100以下				
大腸菌	－	不検出	検出されないこと				
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04以下				
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01以下				
塩素酸	mg/L	0.06未満	0.6以下				
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下				
クロロホルム	mg/L	0.001未満	0.06以下				
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下				
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.1以下				
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下				
総トリハロメタン	mg/L	0.001未満	0.1以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下				
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.03以下				
ブロモホルム	mg/L	0.001未満	0.09以下				
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下				
塩化物イオン	mg/L	5.5	200以下				
カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	68	300以下				
蒸発残留物	mg/L	120	500以下				
非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.02以下				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	3以下				
pH値	－	7.7	5.8～8.6				
味	－	異常なし	異常でないこと				
臭気	－	異常なし	異常でないこと				
色度	度	1未満	5度以下				
濁度	度	0.1未満	2度以下				
		-以下余白-					

判定	上記検査項目は水道法水質基準に適合
備考	

水質検査結果書

第 Y1620818 号
平成 28 年 5 月 27 日

開成町長　　様

厚生労働省登録水質検査機関 登録番号第260号

ヴェオリア・ジェネッツ株式会社
分析測定部 横浜分析測定課
〒235-0007 横浜市磯子区西町[illegible]
TEL 045-752-2421 FAX [illegible]
水質検査実施責任者 勝俣 千秋

ご依頼の試料について、検査結果を下記のとおり報告します。

検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
水質基準	平成15年厚生労働省令第101号

検査期日	平成 28 年 5 月 18 日 ～ 平成 28 年 5 月 26 日	試料名	浄水
採取年月日	平成 28 年 5 月 18 日 9時35分	天候: ー 気温: 25.0℃ 水温: 16.0℃	
採取場所	榎下浄水場系 開成町吉田島3455 酒匂川ふれあい館		
採取	引取り	残留塩素 : 0.05 (mg/L)	

検査項目	単位	結果	水質基準	検査項目	単位	結果	水質基準
一般細菌	/mL	0	100以下				
大腸菌	ー	不検出	検出されないこと				
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04以下				
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01以下				
塩素酸	mg/L	0.06未満	0.6以下				
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下				
クロロホルム	mg/L	0.001未満	0.06以下				
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下				
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.1以下				
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下				
総トリハロメタン	mg/L	0.001未満	0.1以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下				
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.03以下				
ブロモホルム	mg/L	0.001未満	0.09以下				
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下				
塩化物イオン	mg/L	3.7	200以下				
カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	64	300以下				
蒸発残留物	mg/L	110	500以下				
非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.02以下				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	3以下				
pH値	ー	7.7	5.8～8.6				
味	ー	異常なし	異常でないこと				
臭気	ー	異常なし	異常でないこと				
色度	度	1未満	5度以下				
濁度	度	0.1未満	2度以下				
		-以下余白-					

判定	上記検査項目は水道法水質基準に適合
備考	