水 質 検 査 結 果 書

第 Y1722189 号
平成 29 年 11 月 28 日

開成町長　　様

厚生労働省登録水質検査機関 登録番号第260号

ヴェオリア・ジェネッツ株式会社
横浜分析測定課
〒235-0007 横浜市磯子区西町16番1号
TEL 045-752-2421 FAX 045-752-2570
水質検査実施責任者 勝俣 千秋

ご依頼の試料について、検査結果を下記のとおり報告します。

検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
水質基準	平成15年厚生労働省令第101号

検査期日	平成 29 年 11 月 14 日 ～ 平成 29 年 11 月 27 日	試料名	浄水
採取年月日	平成 29 年 11 月 14 日 9時55分	天候: － 気温: 17.0℃ 水温: 16.0℃	
採取場所	高台第1浄水場系 開成町延沢1549 消防第2分団詰所		
採取	引取り	残留塩素 : 0.31 (mg/L)	

検査項目	単位	結果	水質基準
一般細菌	/mL	0	100以下
大腸菌	－	不検出	検出されないこと
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01以下
塩素酸	mg/L	0.06未満	0.6以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下
クロロホルム	mg/L	0.001未満	0.06以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.1以下
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下
総トリハロメタン	mg/L	0.001未満	0.1以下
トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.03以下
ブロモホルム	mg/L	0.001未満	0.09以下
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下
塩化物イオン	mg/L	4.1	200以下
カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	69	300以下
蒸発残留物	mg/L	130	500以下
非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.02以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	3以下
pH値	－	7.5	5.8～8.6
味	－	異常なし	異常でないこと
臭気	－	異常なし	異常でないこと
色度	度	1未満	5度以下
濁度	度	0.1未満	2度以下
		-以下余白-	

検査項目	単位	結果	水質基準

判定	上記検査項目は水道法水質基準に適合
備考	

水 質 検 査 結 果 書

第 Y1722190 号
平成 29 年 11 月 28 日

開成町長 様

厚生労働省登録水質検査機関 登録番号第260号

ヴェオリア・ジェネッ[illegible]株式会社
横浜分析測定課
〒235-0007 横浜市磯子区西町[illegible]号
TEL 045-752-2421 FAX [illegible]
水質検査実施責任者 勝俣 千秋

ご依頼の試料について、検査結果を下記のとおり報告します。

検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
水質基準	平成15年厚生労働省令第101号

検査期日	平成 29 年 11 月 14 日 ～ 平成 29 年 11 月 27 日	試料名	浄水
採取年月日	平成 29 年 11 月 14 日 9時38分	天候: — 気温: 14.0℃ 水温: 16.0℃	
採取場所	高台第2浄水場系 開成町牛島213-4 消防第3分団詰所		
採取	引取り	残留塩素 : 0.31 (mg/L)	

検査項目	単位	結果	水質基準
一般細菌	/mL	0	100以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01以下
塩素酸	mg/L	0.06未満	0.6以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下
クロロホルム	mg/L	0.001未満	0.06以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.1以下
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下
総トリハロメタン	mg/L	0.001未満	0.1以下
トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.03以下
ブロモホルム	mg/L	0.001未満	0.09以下
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下
塩化物イオン	mg/L	4.5	200以下
カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	67	300以下
蒸発残留物	mg/L	130	500以下
非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.02以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	3以下
pH値	—	7.6	5.8～8.6
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1未満	5度以下
濁度	度	0.1未満	2度以下
		-以下余白-	

検査項目	単位	結果	水質基準

判定	上記検査項目は水道法水質基準に適合
備考	

水 質 検 査 結 果 書

第 Y1722191 号
平成 29 年 11 月 28 日

開成町長　　様

厚生労働省登録水質検査機関 登録番号第260号

ヴェオリア・ジェネッツ株式会社
横浜分析測定課
〒235-0007 横浜市磯子区西町3番1号
TEL 045-752-2421 FAX 045-752-2510
水質検査実施責任者 勝俣 千秋

ご依頼の試料について、検査結果を下記のとおり報告します。

検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
水質基準	平成15年厚生労働省令第101号

検査期日	平成 29 年 11 月 14 日 ～ 平成 29 年 11 月 27 日	試料名	浄水
採取年月日	平成 29 年 11 月 14 日 9時02分	天候: — 気温: 15.0℃ 水温: 15.0℃	
採取場所	榎下浄水場系 開成町吉田島3455 酒匂川ふれあい館		
採取	引取り	残留塩素 : 0.22 (mg/L)	

検査項目	単位	結果	水質基準
一般細菌	/mL	0	100以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01以下
塩素酸	mg/L	0.06未満	0.6以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下
クロロホルム	mg/L	0.001未満	0.06以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.1以下
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下
総トリハロメタン	mg/L	0.001未満	0.1以下
トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.03以下
ブロモホルム	mg/L	0.001未満	0.09以下
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下
塩化物イオン	mg/L	3.7	200以下
カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	65	300以下
蒸発残留物	mg/L	120	500以下
非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.02以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	3以下
pH値	—	7.7	5.8～8.6
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1未満	5度以下
濁度	度	0.1未満	2度以下
		-以下余白-	

検査項目	単位	結果	水質基準

判定	上記検査項目は水道法水質基準に適合
備考	