

令和5年 11月 22日

開成町指定給水装置工事店 様

開成町街づくり推進課長  
(公印省略)

給水装置（水道取出しサドル分水栓）の指定材料の追加について（通知）

日頃、町行政にご理解とご協力いただき厚くお礼申し上げます。

さて、この度、開成町水道事業「給水工事設計基準」における給水装置の指定材料を以下のとおり追加することになりました。

令和5年12月1日（金）より使用開始を行いますのでご留意願います。

●追加箇所

開成町水道事業「給水工事設計基準」

P16 第3章 第2節 ①サドル分水栓 一文追加

P18-1 開成町 標準配管図 追加

○追加内容

本管が配水用ポリエチレン管の場合はE Fサドル分水栓（融着）を使用すること。

※ただし、地下水が多い場合はこの限りではない。

※給水管φ25mmは既存ステンレス管を使用すること。

問い合わせ先

街づくり推進課

TEL 0465-84-0321

FAX 0465-82-5234