令和３年４月５日

小田原保健福祉事務所長　様

開成町役場　都市経済部
街づくり推進課長　高橋　清一

飲料水水質検査結果について（報告）

標記のことについて、次のとおり３月分水質検査結果を報告します。

１．検査内容　　浄水９項目　３箇所

２．検査結果　　別紙のとおり（各箇所とも水質基準に適合）

事務担当　基盤整備班
TEL 0465-84-0321（直通）

水質検査結果書

第 Y2120645 号
2021年3月18日

開成町長　様

厚生労働省登録水質検査機関　登録番号第260号

ヴェオリア・ジェネッツ株式会社
横浜分析測定課
〒235-0007 横浜市磯子区西町14番11号
TEL 045-752-2421 FAX 045-752-2570
水質検査実施責任者 勝俣 千秋

ご依頼の試料について、検査結果を下記のとおり報告します。

検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
水質基準	平成15年厚生労働省令第101号		
検査期日	2021年3月9日　～　2021年3月15日	**試料名**	浄水
採取年月日	2021年3月9日　9時58分		天候:　曇り　気温:　9.0℃　水温:　15.0℃
採取場所	高台第1浄水場系 開成町延沢1549 消防第2分団詰所		
採取	引取り		残留塩素 : 0.41　(mg/L)

検査項目	単位	結果	水質基準	検査項目	単位	結果	水質基準
一般細菌	/mL	0	100以下				
大腸菌	－	不検出	検出されないこと				
塩化物イオン	mg/L	5.4	200以下				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	3以下				
pH値	－	7.5	5.8～8.6				
味	－	異常なし	異常でないこと				
臭気	－	異常なし	異常でないこと				
色度	度	1未満	5度以下				
濁度	度	0.1未満	2度以下				
		-以下余白-					

判定	上記検査項目は水道法水質基準に適合
備考	

水質検査結果書

第 Y2120646 号
2021年3月18日

開成町長　　　　　　　　　　　　様

厚生労働省登録水質検査機関　登録番号第260号

ヴェオリア・ジェネッツ株式会社
横浜分析測定課
〒235-0007 横浜市磯子区西町14番11号
TEL 045-752-2[illegible] FAX 045-752-25[illegible]
水質検査実施責任者　勝俣 千秋

ご依頼の試料について、検査結果を下記のとおり報告します。

検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
水質基準	平成15年厚生労働省令第101号		
検査期日	2021年3月9日　～　2021年3月15日	**試料名**	浄水
採取年月日	2021年3月9日　10時13分	天候：　曇り　気温：　9.0℃　水温：　16.0℃	
採取場所	高台第2浄水場系 開成町牛島213-4 消防第3分団詰所		
採取	引取り	残留塩素 ： 0.15　(mg/L)	

検査項目	単位	結果	水質基準	検査項目	単位	結果	水質基準
一般細菌	/mL	0	100以下				
大腸菌	－	不検出	検出されないこと				
塩化物イオン	mg/L	5.4	200以下				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	3以下				
pH値	－	7.6	5.8～8.6				
味	－	異常なし	異常でないこと				
臭気	－	異常なし	異常でないこと				
色度	度	1未満	5度以下				
濁度	度	0.1未満	2度以下				
		-以下余白-					

判定	上記検査項目は水道法水質基準に適合
備考	

水 質 検 査 結 果 書

第 Y2120647 号
2021年3月18日

開成町長　様

厚生労働省登録水質検査機関　登録番号第260号

ヴェオリア・ジェネッツ株式会社
横浜分析測定課
〒235-0007 横浜市磯子区西町14番11号
TEL 045-752-24[illegible]　FAX 045-752-2570
水質検査実施責任者　勝俣 千秋

ご依頼の試料について、検査結果を下記のとおり報告します。

検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
水質基準	平成15年厚生労働省令第101号		
検査期日	2021年3月9日　～　2021年3月15日	**試料名**	浄水
採取年月日	2021年3月9日　10時30分	天候：　曇り　気温：　9.0℃　水温：　16.0℃	
採取場所	榎下浄水場系 開成町吉田島3455 酒匂川ふれあい館		
採取	引取り	残留塩素 ： 0.20　(mg/L)	

検査項目	単位	結果	水質基準	検査項目	単位	結果	水質基準
一般細菌	/mL	0	100以下				
大腸菌	－	不検出	検出されないこと				
塩化物イオン	mg/L	5.4	200以下				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	3以下				
pH値	－	7.6	5.8～8.6				
味	－	異常なし	異常でないこと				
臭気	－	異常なし	異常でないこと				
色度	度	1未満	5度以下				
濁度	度	0.1未満	2度以下				
		-以下余白-					

判定	上記検査項目は水道法水質基準に適合
備考	