

令和4年3月28日

小田原保健福祉事務所長 様

開成町役場 都市経済部  
街づくり推進課長 高橋 清



飲料水水質検査結果について（報告）

標記のことについて、次のとおり3月分水質検査結果を報告します。

1. 検査内容 浄水9項目 3箇所
2. 検査結果 別紙のとおり（各箇所とも水質基準に適合）

事務担当 基盤整備班  
TEL 0465-84-0321（直通）



# 水質検査結果書

第 Y2220964 号  
2022年3月22日

開成町長 様

厚生労働省登録水質検査機関 登録番号第260号


ヴェオリア

横浜分析測定

〒235-0007 横浜市長子区北町14番11号

TEL 045-752-2100 FAX 045-752-2570

水質検査実施箇所 勝俣千秋



ご依頼の試料について、検査結果を下記のとおり報告します。

検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号	試験名	浄水
水質基準	平成15年厚生労働省令第101号	採取年月日	2022年3月8日 9時41分
検査期日	2022年3月8日 ~ 2022年3月14日	天候	雨 気温: 12.0°C 水温: 14.0°C
採取場所	高台第2浄水場系 開成町牛島213-4 消防第3分団詰所		
採取	引取り 残留塩素 : 0.23 (mg/L)		

検査項目	単位	結果	水質基準	検査項目	単位	結果	水質基準
一般細菌	/mL	0	100以下				
大腸菌	—	不検出	検出されないこと				
塩化物イオン	mg/L	4.9	200以下				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	3以下				
pH値	—	7.7	5.8~8.6				
味	—	異常なし	異常でないこと				
臭気	—	異常なし	異常でないこと				
色度	度	1未満	5度以下				
濁度	度	0.1未満	2度以下				
		-以下余白-					

判定	上記検査項目は水道法水質基準に適合	
備考		

