令和５年１２月８日

小田原保健福祉事務所長　様

開成町役場
街づくり推進課長　井上　昇

飲料水水質検査結果について（報告）

標記のことについて、次のとおり１１月分水質検査結果を報告します。

１．検査内容　　浄水 25 項目　3 箇所

２．検査結果　　別紙のとおり（各箇所とも水質基準に適合）

事務担当　基盤整備班
TEL 0465-84-0321（直通）

水質検査結果書

第 Y2322141 号
2023年11月21日

開成町長 様

厚生労働省登録水質検査機関 登録番号第260号

ヴェオリア・ウォーター株式会社
横浜分析測定課
〒235-0007 横浜市磯子区洋光台町14番11号
TEL 045-752-[illegible] FAX 045-752-[illegible]
水質検査実施責任者 勝俣 千秋

ご依頼の試料について、検査結果を下記のとおり報告します。

検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
水質基準	平成15年厚生労働省令第101号

検査期日	2023年11月14日 ～ 2023年11月20日	試料名	浄水
採取年月日	2023年11月14日 9時00分	天候: 晴れ 気温: 12.0℃ 水温: 17.0℃	
採取場所	高台第1浄水場系 開成町延沢1549 消防第2分団詰所		
採取	引取り 残留塩素 : 0.21 (mg/L)		

検査項目	単位	結果	水質基準	検査項目	単位	結果	水質基準
一般細菌	/mL	0	100以下				
大腸菌	—	不検出	検出されないこと				
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04以下				
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01以下				
塩素酸	mg/L	0.06未満	0.6以下				
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下				
クロロホルム	mg/L	0.001未満	0.06以下				
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下				
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.1以下				
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下				
総トリハロメタン	mg/L	0.001未満	0.1以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下				
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.03以下				
ブロモホルム	mg/L	0.001未満	0.09以下				
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下				
塩化物イオン	mg/L	4.5	200以下				
カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	66	300以下				
蒸発残留物	mg/L	130	500以下				
非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.02以下				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	3以下				
pH値	—	7.6	5.8～8.6				
味	—	異常なし	異常でないこと				
臭気	—	異常なし	異常でないこと				
色度	度	1未満	5度以下				
濁度	度	0.1未満	2度以下				
		-以下余白-					

判定	上記検査項目は水道法水質基準に適合
備考	

水質検査結果書

第 Y2322142 号
2023年11月21日

開成町長 様

厚生労働省登録水質検査機関 登録番号第260号

ヴェオリア・ウォーター・ジャパン株式会社
横浜分析測定課
〒235-0007 横浜市磯子区洋光台5丁目14番11号
TEL 045-752-[illegible] FAX 045-752-[illegible]
水質検査実施責任者 勝俣 千秋

ご依頼の試料について、検査結果を下記のとおり報告します。

検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
水質基準	平成15年厚生労働省令第101号

検査期日	2023年11月14日 ～ 2023年11月20日	試料名	浄水
採取年月日	2023年11月14日 9時20分	天候: 晴れ 気温: 11.0℃ 水温: 17.0℃	
採取場所	高台第2浄水場系 開成町牛島213-4 消防第3分団詰所		
採取	引取り 残留塩素 : 0.30 (mg/L)		

検査項目	単位	結果	水質基準	検査項目	単位	結果	水質基準
一般細菌	/mL	**0**	100以下				
大腸菌	－	**不検出**	検出されないこと				
亜硝酸態窒素	mg/L	**0.004未満**	0.04以下				
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	**0.001未満**	0.01以下				
塩素酸	mg/L	**0.07**	0.6以下				
クロロ酢酸	mg/L	**0.002未満**	0.02以下				
クロロホルム	mg/L	**0.001未満**	0.06以下				
ジクロロ酢酸	mg/L	**0.003未満**	0.03以下				
ジブロモクロロメタン	mg/L	**0.001未満**	0.1以下				
臭素酸	mg/L	**0.001未満**	0.01以下				
総トリハロメタン	mg/L	**0.001未満**	0.1以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	**0.003未満**	0.03以下				
ブロモジクロロメタン	mg/L	**0.001未満**	0.03以下				
ブロモホルム	mg/L	**0.001未満**	0.09以下				
ホルムアルデヒド	mg/L	**0.008未満**	0.08以下				
塩化物イオン	mg/L	**4.6**	200以下				
カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	**65**	300以下				
蒸発残留物	mg/L	**130**	500以下				
非イオン界面活性剤	mg/L	**0.005未満**	0.02以下				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	**0.3未満**	3以下				
pH値	－	**7.7**	5.8～8.6				
味	－	**異常なし**	異常でないこと				
臭気	－	**異常なし**	異常でないこと				
色度	度	**1未満**	5度以下				
濁度	度	**0.1未満**	2度以下				
		-以下余白-					

判定	上記検査項目は水道法水質基準に適合
備考	

水質検査結果書

第 Y2322143 号
2023年11月21日

開成町長　　様

厚生労働省登録水質検査機関 登録番号第260号

ヴェオリア[illegible]株式会社
横浜分析測定[illegible]
〒235-0007 横浜市磯子区[illegible]町14番11号
TEL 045-752-[illegible] FAX 045-752-[illegible]
水質検査実施責任者 勝俣 千秋

ご依頼の試料について、検査結果を下記のとおり報告します。

検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
水質基準	平成15年厚生労働省令第101号

検査期日	2023年11月14日 ～ 2023年11月20日	試料名	浄水
採取年月日	2023年11月14日 9時36分	天候: 晴れ 気温: 13.0℃ 水温: 16.0℃	
採取場所	榎下浄水場系 開成町吉田島3455 酒匂川ふれあい館		
採取	引取り	残留塩素 : 0.21 (mg/L)	

検査項目	単位	結果	水質基準	検査項目	単位	結果	水質基準
一般細菌	/mL	0	100以下				
大腸菌	－	不検出	検出されないこと				
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04以下				
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01以下				
塩素酸	mg/L	0.08	0.6以下				
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下				
クロロホルム	mg/L	0.001未満	0.06以下				
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下				
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.1以下				
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下				
総トリハロメタン	mg/L	0.001未満	0.1以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下				
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.03以下				
ブロモホルム	mg/L	0.001未満	0.09以下				
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下				
塩化物イオン	mg/L	4.0	200以下				
カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	66	300以下				
蒸発残留物	mg/L	140	500以下				
非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.02以下				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	3以下				
pH値	－	7.7	5.8～8.6				
味	－	異常なし	異常でないこと				
臭気	－	異常なし	異常でないこと				
色度	度	1未満	5度以下				
濁度	度	0.1未満	2度以下				
		-以下余白-					

判定	上記検査項目は水道法水質基準に適合
備考	