令和５年10月３日

小田原保健福祉事務所長　様

開成町役場
街づくり推進課長　井上

飲料水水質検査結果について（報告）

標記のことについて、次のとおり９月分水質検査結果を報告します。

１．検査内容　　原水40項目　６箇所

２．検査結果　　別紙のとおり（各箇所とも水質基準に適合）

事務担当　基盤整備班
TEL 0465-84-0321（直通）

水質検査結果書

第 Y2321728 号
2023年9月26日

開成町長　　様

厚生労働省登録水質検査機関 登録番号第260号

ヴェオリア・ジャパン株式会社
横浜分析測定課
〒235-0007 横浜市磯子区西町14番11号
TEL 045-752-2424 FAX 045-752-2500
水質検査実施責任者 一勝俣 千秋

ご依頼の試料について、検査結果を下記のとおり報告します。

検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
水質基準	平成15年厚生労働省令第101号
検査期日	2023年9月12日 ～ 2023年9月22日
試料名	原水
採取年月日	2023年9月12日 9時35分
天候: 晴れ 気温: 28.0℃ 水温: 15.0℃	
採取場所	第1水源地
採取	引取り 残留塩素 : ー (mg/L)

検査項目	単位	結果	水質基準
一般細菌	/mL	0	100以下
大腸菌	ー	不検出	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.003以下
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.0005以下
セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下
六価クロム化合物	mg/L	0.002未満	0.02以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.96	10以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.07	0.8以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02未満	1.0以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.002以下
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.05以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満	0.04以下
ジクロロメタン	mg/L	0.002未満	0.02以下
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01以下
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01以下
ベンゼン	mg/L	0.001未満	0.01以下
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005未満	1.0以下
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.2以下
鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.3以下
銅及びその化合物	mg/L	0.01未満	1.0以下
ナトリウム及びその化合物	mg/L	7.4	200以下
マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.05以下

検査項目	単位	結果	水質基準
塩化物イオン	mg/L	4.6	200以下
カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	62	300以下
蒸発残留物	mg/L	120	500以下
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.2以下
ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.02以下
フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.005以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	3以下
pH値	ー	7.5	5.8～8.6
味	ー	異常なし	異常でないこと
臭気	ー	異常なし	異常でないこと
色度	度	1未満	5度以下
濁度	度	0.1未満	2度以下
		-以下余白-	

判定	上記検査項目は水道法水質基準に適合
備考	

水 質 検 査 結 果 書

第 Y2321729 号
2023年9月26日

開成町長 様

厚生労働省登録水質検査機関 登録番号第260号

ヴェオリア・ジェネッツ株式会社
横浜分析測定課
〒235-0007 横浜市磯子区西町14番11号
TEL 045-752-2421 FAX 045-752-2570
水質検査実施責任者 勝俣 千秋

ご依頼の試料について、検査結果を下記のとおり報告します。

検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
水質基準	平成15年厚生労働省令第101号
検査期日	2023年9月12日 ～ 2023年9月22日
試料名	原水
採取年月日	2023年9月12日 10時10分
天候: 晴れ 気温: 28.0℃ 水温: 14.0℃	
採取場所	第2水源地
採取	引取り 残留塩素 : ー (mg/L)

検査項目	単位	結果	水質基準
一般細菌	/mL	0	100以下
大腸菌	ー	不検出	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.003以下
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.0005以下
セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下
六価クロム化合物	mg/L	0.002未満	0.02以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.78	10以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.06	0.8以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02	1.0以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.002以下
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.05以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満	0.04以下
ジクロロメタン	mg/L	0.002未満	0.02以下
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01以下
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01以下
ベンゼン	mg/L	0.001未満	0.01以下
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005未満	1.0以下
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.2以下
鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.3以下
銅及びその化合物	mg/L	0.01未満	1.0以下
ナトリウム及びその化合物	mg/L	8.5	200以下
マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.05以下

検査項目	単位	結果	水質基準
塩化物イオン	mg/L	4.1	200以下
カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	70	300以下
蒸発残留物	mg/L	130	500以下
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.2以下
ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.02以下
フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.005以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	3以下
pH値	ー	7.5	5.8～8.6
味	ー	異常なし	異常でないこと
臭気	ー	異常なし	異常でないこと
色度	度	1未満	5度以下
濁度	度	0.1未満	2度以下
		-以下余白-	

判定	上記検査項目は水道法水質基準に適合
備考	

水 質 検 査 結 果 書

第 Y2321730 号
2023年9月26日

開成町長　　様

厚生労働省登録水質検査機関 登録番号第260号

ヴェオリア・ジェネッツ株式会社
横浜分析測定課
〒235-0007 横浜市磯子区洋町14番11号
TEL 045-752-2427 FAX 045-752-2570
水質検査実施責任者　勝俣 千秋

ご依頼の試料について、検査結果を下記のとおり報告します。

検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
水質基準	平成15年厚生労働省令第101号
検査期日	2023年9月12日 ～ 2023年9月22日
試料名	原水
採取年月日	2023年9月12日 10時28分
天候: 晴れ 気温: 29.0℃ 水温: 13.0℃	
採取場所	第3水源地
採取	引取り　残留塩素 : ー (mg/L)

検査項目	単位	結果	水質基準	検査項目	単位	結果	水質基準
一般細菌	/mL	0	100以下	塩化物イオン	mg/L	3.4	200以下
大腸菌	ー	不検出	検出されないこと	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	58	300以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.003以下	蒸発残留物	mg/L	110	500以下
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.0005以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.2以下
セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.02以下
六価クロム化合物	mg/L	0.002未満	0.02以下	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.005以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	3以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01以下	pH値	ー	7.6	5.8～8.6
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.64	10以下	味	ー	異常なし	異常でないこと
フッ素及びその化合物	mg/L	0.06	0.8以下	臭気	ー	異常なし	異常でないこと
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02未満	1.0以下	色度	度	1未満	5度以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.002以下	濁度	度	0.1未満	2度以下
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.05以下			-以下余白-	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満	0.04以下				
ジクロロメタン	mg/L	0.002未満	0.02以下				
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01以下				
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01以下				
ベンゼン	mg/L	0.001未満	0.01以下				
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005未満	1.0以下				
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.2以下				
鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.3以下				
銅及びその化合物	mg/L	0.01未満	1.0以下				
ナトリウム及びその化合物	mg/L	6.4	200以下				
マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.05以下				

判定	上記検査項目は水道法水質基準に適合
備考	

水質検査結果書

第 Y2321731 号
2023年9月26日

開成町長 様

厚生労働省登録水質検査機関 登録番号第260号

ヴェオリア・ジェネッツ株式会社
横浜分析測定課
〒235-0007 横浜市磯子区洋町14番11号
TEL 045-752-2421 FAX 045-752-2570
水質検査実施責任者 一勝 呉 千秋

ご依頼の試料について、検査結果を下記のとおり報告します。

検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
水質基準	平成15年厚生労働省令第101号

検査期日	2023年9月12日 ～ 2023年9月22日	試料名	原水
採取年月日	2023年9月12日 10時47分	天候: 晴れ 気温: 29.0℃ 水温: 14.0℃	
採取場所	第4水源地		
採取	引取り 残留塩素 : ー (mg/L)		

検査項目	単位	結果	水質基準	検査項目	単位	結果	水質基準
一般細菌	/mL	0	100以下	塩化物イオン	mg/L	3.7	200以下
大腸菌	ー	不検出	検出されないこと	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	59	300以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.003以下	蒸発残留物	mg/L	110	500以下
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.0005以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.2以下
セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.02以下
六価クロム化合物	mg/L	0.002未満	0.02以下	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.005以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	3以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01以下	pH値	ー	7.6	5.8～8.6
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.69	10以下	味	ー	異常なし	異常でないこと
フッ素及びその化合物	mg/L	0.06	0.8以下	臭気	ー	異常なし	異常でないこと
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02未満	1.0以下	色度	度	1未満	5度以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.002以下	濁度	度	0.1未満	2度以下
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.05以下			-以下余白-	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満	0.04以下				
ジクロロメタン	mg/L	0.002未満	0.02以下				
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01以下				
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01以下				
ベンゼン	mg/L	0.001未満	0.01以下				
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005未満	1.0以下				
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.2以下				
鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.3以下				
銅及びその化合物	mg/L	0.01未満	1.0以下				
ナトリウム及びその化合物	mg/L	7.1	200以下				
マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.05以下				

判定	上記検査項目は水道法水質基準に適合
備考	

水 質 検 査 結 果 書

第 Y2321732 号
2023年9月26日

開成町長 様

厚生労働省登録水質検査機関 登録番号第260号

ヴェオリア・ジェネッツ株式会社
横浜分析測定課
〒235-0007 横浜市磯子区西町14番11号
TEL 045-752-8431 FAX 045-752-2630
水質検査実施責任者 勝俣 千秋

ご依頼の試料について、検査結果を下記のとおり報告します。

検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
水質基準	平成15年厚生労働省令第101号
検査期日	2023年9月12日 ～ 2023年9月22日
試料名	原水
採取年月日	2023年9月12日 11時03分
天候: 晴れ 気温: 29.0℃ 水温: 14.0℃	
採取場所	第5水源地
採取	引取り 残留塩素 : ー (mg/L)

検査項目	単位	結果	水質基準
一般細菌	/mL	0	100以下
大腸菌	ー	不検出	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.003以下
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.0005以下
セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下
六価クロム化合物	mg/L	0.002未満	0.02以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.99	10以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.07	0.8以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02	1.0以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.002以下
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.05以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満	0.04以下
ジクロロメタン	mg/L	0.002未満	0.02以下
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01以下
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01以下
ベンゼン	mg/L	0.001未満	0.01以下
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005未満	1.0以下
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.2以下
鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.3以下
銅及びその化合物	mg/L	0.01未満	1.0以下
ナトリウム及びその化合物	mg/L	8.7	200以下
マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.05以下

検査項目	単位	結果	水質基準
塩化物イオン	mg/L	5.7	200以下
カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	71	300以下
蒸発残留物	mg/L	130	500以下
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.2以下
ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.02以下
フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.005以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	3以下
pH値	ー	7.5	5.8～8.6
味	ー	異常なし	異常でないこと
臭気	ー	異常なし	異常でないこと
色度	度	1未満	5度以下
濁度	度	0.1未満	2度以下
		-以下余白-	

判定	上記検査項目は水道法水質基準に適合
備考	

水 質 検 査 結 果 書

第 Y2321733 号
2023年9月26日

開成町長 様

厚生労働省登録水質検査機関 登録番号第260号

ヴェオリア・ジェネッツ株式会社
横浜分析測定課
〒235-0007 横浜市磯子区西町14番11号
TEL 045-752-2421 FAX 045-752-2570
水質検査実施責任者 勝俣 千秋

ご依頼の試料について、検査結果を下記のとおり報告します。

検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
水質基準	平成15年厚生労働省令第101号

検査期日	2023年9月12日 ～ 2023年9月22日	試料名	原水
採取年月日	2023年9月12日 12時20分	天候: 晴れ 気温: 30.0℃ 水温: 15.0℃	
採取場所	第7水源地		
採取	引取り 残留塩素 : ー (mg/L)		

検査項目	単位	結果	水質基準	検査項目	単位	結果	水質基準
一般細菌	/mL	0	100以下	塩化物イオン	mg/L	4.0	200以下
大腸菌	ー	不検出	検出されないこと	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	66	300以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.003以下	蒸発残留物	mg/L	120	500以下
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.0005以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.2以下
セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.02以下
六価クロム化合物	mg/L	0.002未満	0.02以下	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.005以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	3以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01以下	pH値	ー	7.6	5.8～8.6
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.64	10以下	味	ー	異常なし	異常でないこと
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05	0.8以下	臭気	ー	異常なし	異常でないこと
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02未満	1.0以下	色度	度	1未満	5度以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.002以下	濁度	度	0.1未満	2度以下
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.05以下			-以下余白-	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満	0.04以下				
ジクロロメタン	mg/L	0.002未満	0.02以下				
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01以下				
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01以下				
ベンゼン	mg/L	0.001未満	0.01以下				
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005未満	1.0以下				
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.2以下				
鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.3以下				
銅及びその化合物	mg/L	0.01未満	1.0以下				
ナトリウム及びその化合物	mg/L	7.2	200以下				
マンガン及びその化合物	mg/L	0.007	0.05以下				

判定	上記検査項目は水道法水質基準に適合
備考	