

令和 6 年 10 月 7 日

小田原保健福祉事務所長 様

開成町役場

都市整備課長 井上 昇



飲料水水質検査結果について（報告）

標記のことについて、次のとおり 9 月分水質検査結果を報告します。

1. 検査内容 原水 3 項目 6 箇所
2. 検査結果 別紙のとおり（各箇所とも水質基準に適合）

事務担当 上下水道班
TEL 0465-84-0321（直通）

水質検査結果書

第 Y2421487 号
2024年9月30日

開成町長 様

水道法第20条登録検査機関 登録番号第260号

ご依頼の試料について、検査結果を下記のとおり報告します。

ヴェオリア・システムズ株式会社
横浜分析測定センター
〒235-0007 横浜市中区西町14番11号
TEL 045-752-2400 FAX 045-752-2576
水質検査実施費無料 勝俣 千秋

検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号	122-010-13 水質検査実施記録簿 勝俣千秋
水質基準	平成15年厚生労働省令第101号	
検査期日	2024年9月10日 ~ 2024年9月26日	試料名 原水
採取年月日	2024年9月10日 8時34分	天候: 晴れ 気温: 27.0℃ 水温: 15.0℃
採取場所	第1水源池	
採取	引取り	残留塩素: - (mg/L)

[illegible]

判	定
備	考

上記検査項目は目標値※を満たしています。
水質管理目標設定項目(※目標値は水質基準欄に表示)
注1:-1程度以上とし、極力0に近づける

水質検査結果書

第 Y2421488 号
2024年9月30日

開成町長 様

水道法第20条登録検査機関 登録番号第260号

ヴェオリイデン株式会社
横浜分析測定所
〒235-0007 横浜市中区西町14番11号
TEL 045-752-2574 FAX 045-752-2570
水質検査実施要領書 勝俣千秋

ご依頼の試料について、検査結果を下記のとおり報告します。

検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号	水質検査実施要領	勝保千秋
水質基準	平成15年厚生労働省令第101号		
検査期日	2024年9月10日 ~ 2024年9月26日	試料名	原水
採取年月日	2024年9月10日 8時45分	天候:	晴れ 気温: 27.0℃ 水温: 15.0℃
採取場所	第2水源		
採取	引取り	残留塩素:	— (mg/L)

[illegible]

判	定	—
備	考	上記検査項目は目標値※を満たしています。 水質管理目標設定項目(※目標値は水質基準欄に表示) 注1:-1程度以上とし、極力0に近づける

水質検査結果書


第 Y2421489 号
2024年9月30日

開成町長 様

水道法第20条登録検査機関 登録番号第260号

ヴェオリオ株式会社
横浜分析測定部
〒235-0007 横浜市磯子区西町14番11号
TEL 045-752-2420 FAX 045-752-2570
水質検査実施費無料 勝俣 千林

ご依頼の試料について、検査結果を下記のとおり報告します。

検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号	TEL 043-732-2100 FAX 043-732-2300 水質検査実施要領	 
水質基準	平成15年厚生労働省令第101号		
検査期日	2024年9月10日 ~ 2024年9月26日	試料名	原水
採取年月日	2024年9月10日 9時21分	天候: 晴れ 気温: 30.0℃ 水温: 14.0℃	
採取場所	第3水源		
採取	引取り	残留塩素: -	(mg/L)

[illegible]

判	定	—
備	考	上記検査項目は目標値※を満たしています。 水質管理目標設定項目(※目標値は水質基準欄に表示) 注1:-1程度以上とし、極力0に近づける

水質検査結果書

第 Y2421490 号
2024年9月30日

開成町長 様

水道法第20条登録検査機関 登録番号第260号

ご依頼の試料について、検査結果を下記のとおり報告します。

ヴェオリイ株式会社
横浜分析測定所
〒235-0007 横浜市磯子区西町14番11号
TEL 045-752-2444 FAX 045-752-2500
水質検査実施費無料 勝俣 千秋

検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号	水質検査実施記録簿	勝保千秋
水質基準	平成15年厚生労働省令第101号		
検査期日	2024年9月10日 ~ 2024年9月26日	試料名	原水
採取年月日	2024年9月10日 9時49分	天候:	晴れ 気温: 31.0℃ 水温: 15.0℃
採取場所	第4水源		
採取	引取り	残留塩素:	— (mg/L)

[illegible]

判	定
備	考

上記検査項目は目標値※を満たしています。
水質管理目標設定項目(※目標値は水質基準欄に表示)
注1:-1程度以上とし、極力0に近づける

水質検査結果書

第 Y2421491 号
2024年9月30日

開成町長 様

水道法第20条登録検査機関 登録番号第260号

ご依頼の試料について、検査結果を下記のとおり報告します。

ヴェオリテック株式会社
横浜分析測定センター
〒235-0007 横浜市中区磯子区西町14番11号
TEL 045-752-2444 FAX 045-752-2570
水質検査実施費無料 勝俣千秋

検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号	水質検査実施要領	勝保千秋
水質基準	平成15年厚生労働省令第101号		
検査期日	2024年9月10日 ~ 2024年9月26日	試料名	原水
採取年月日	2024年9月10日 10時05分	天候:	晴れ 気温: 31.0℃ 水温: 15.0℃
採取場所	第5水源地		
採取	引取り	残留塩素:	— (mg/L)

[illegible]

判	定	—
備	考	上記検査項目は目標値※を満たしています。 水質管理目標設定項目(※目標値は水質基準欄に表示) 注1:-1程度以上とし、極力0に近づける

水質検査結果書

第 Y2421492 号

2024年9月30日

開成町長 様

水道法第20条登録検査機関 登録番号第260号

ヴェオリオ  株式会社

横浜分析測定課

〒235-0007 横浜市中区西町14番11号

TEL 045-752-2425 FAX 045-752-2570

水質検査実施要綱 勝俣 千秋

ご依頼の試料について、検査結果を下記のとおり報告します。

検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号	水質検査実施要領	勝保千秋
水質基準	平成15年厚生労働省令第101号		
検査期日	2024年9月10日 ~ 2024年9月26日	試料名	原水
採取年月日	2024年9月10日 11時15分	天候:	晴れ 気温: 32.0℃ 水温: 15.0℃
採取場所	第7水源池		
採取	引取り	残留塩素:	— (mg/L)

[illegible]

判	定	—
備	考	上記検査項目は目標値※を満たしています。 水質管理目標設定項目(※目標値は水質基準欄に表示) 注1:~1程度以上とし、極力0に近づける