

令和8年 3月 13日

小田原保健福祉事務所長 様

開成町役場
都市整備課長 井上



飲料水水質検査結果について（報告）

標記のことについて、次のとおり2月分水質検査結果を報告します。

1. 検査内容 浄水 25 項目 3 箇所
2. 検査結果 別紙のとおり（各箇所とも水質基準に適合）

事務担当 上下水道班
TEL 0465-84-0321（直通）

水質検査結果書

No. D2026-01418

交付 2026年2月26日

開成町長様

水道法第20条第3項検査機関登録 第79号




ユーロフィン太平環境株式会社

横浜事業所 神奈川県横浜市磯子区西町14-1

(本社 福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号)

TEL:045-752-2421



2026年2月12日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日		2026年2月12日 10:47		
採水地点 又は試料名		榎下浄水場系 開成町吉田島3455 酒匂川ふれあい館 浄水		
件名		令和7年度水質検査業務委託		
採水者		篠原		
検査項目		検査結果		基準値*
1	一般細菌	0	CFU/mL	100 CFU/mL以下
2	大腸菌	不検出		検出されないこと
9	亜硝酸態窒素	0.004	mg/L 未満	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/L 未満	0.01 mg/L以下
21	塩素酸	0.06	mg/L 未満	0.6 mg/L以下
22	クロロ酢酸	0.002	mg/L 未満	0.02 mg/L以下
23	クロロホルム	0.001	mg/L 未満	0.06 mg/L以下
24	ジクロロ酢酸	0.003	mg/L 未満	0.03 mg/L以下
25	ジプロモクロロメタン	0.001	mg/L 未満	0.1 mg/L以下
26	臭素酸	0.001	mg/L 未満	0.01 mg/L以下
27	総トリハロメタン	0.001	mg/L 未満	0.1 mg/L以下
28	トリクロロ酢酸	0.003	mg/L 未満	0.03 mg/L以下
29	プロモジクロロメタン	0.001	mg/L 未満	0.03 mg/L以下
30	プロモホルム	0.001	mg/L 未満	0.09 mg/L以下
31	ホルムアルデヒド	0.008	mg/L 未満	0.08 mg/L以下
38	塩化物イオン	4.2	mg/L	200 mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	62.1	mg/L	300 mg/L以下
40	蒸発残留物	105	mg/L	500 mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	0.005	mg/L 未満	0.02 mg/L以下
46	有機物 [全有機炭素 (TOC) の量]	0.3	mg/L 未満	3 mg/L以下
47	pH値 (測定時水温)	7.6 (25℃)		5.8以上8.6以下
48	味	異常でない		異常でないこと
49	臭気	異常でない		異常でないこと
50	色度	1	度 未満	5 度以下
51	濁度	0.1	度 未満	2 度以下
-	遊離残留塩素 (採水時)	0.37	mg/L	—
		- 以下余白 -		
判定	上記水質項目については水質基準に適合			
検査期日	2026年2月12日 ~ 2026年2月24日			
検査機関	ユーロフィン太平環境株式会社			
検査責任者	西尾 歩武			
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・ 遊離残留塩素は、採水者による現場測定			