令和８年　６月　15日

小田原保健福祉事務所長　様

開成町役場
都市整備課長　高橋　清一

飲料水水質検査結果について（報告）

標記のことについて、次のとおり５月分水質検査結果を報告します。

１．検査内容　　浄水 25 項目及び（PFOS、PFOA）　３箇所

２．検査結果　　別紙のとおり（各箇所とも水質基準に適合）

事務担当　上下水道班
TEL 0465-84-0321（直通）

水 質 検 査 結 果 書

No. D2026-03870

交付　2026 年 6 月 8 日

開成町長 様

水道法第20条第3項検査機関登録　第79号
eurofins
ユーロフィン太平環境株式会社
横浜事業所　神奈川県横浜市磯子区西町14-11
(本社 福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号)
TEL:045-752-2421

2026 年 5 月 13 日に受付しました貴依頼による試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2026 年 5 月 13 日 9:31
採水地点又は試料名	高台第1浄水場系　開成町延沢1549　消防第2分団詰所 浄水
件名	令和8年度水質検査業務委託
採水者	篠原

	検査項目	検査結果		基準値 *
1	一般細菌	0	CFU/mL	100 CFU/mL以下
2	大腸菌	不検出		検出されないこと
9	亜硝酸態窒素	0.004	mg/L 未満	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/L 未満	0.01 mg/L以下
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005	mg/L 未満	0.00005 mg/L以下
22	塩素酸	0.06	mg/L 未満	0.6 mg/L以下
23	クロロ酢酸	0.002	mg/L 未満	0.02 mg/L以下
24	クロロホルム	0.0005	mg/L 未満	0.06 mg/L以下
25	ジクロロ酢酸	0.002	mg/L 未満	0.03 mg/L以下
26	ジブロモクロロメタン	0.0006	mg/L	0.1 mg/L以下
27	臭素酸	0.001	mg/L 未満	0.01 mg/L以下
28	総トリハロメタン	0.0011	mg/L	0.1 mg/L以下
29	トリクロロ酢酸	0.002	mg/L 未満	0.03 mg/L以下
30	ブロモジクロロメタン	0.0005	mg/L	0.03 mg/L以下
31	ブロモホルム	0.0005	mg/L 未満	0.09 mg/L以下
32	ホルムアルデヒド	0.005	mg/L 未満	0.08 mg/L以下
39	塩化物イオン	5.8	mg/L	200 mg/L以下
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	65.6	mg/L	300 mg/L以下
41	蒸発残留物	139	mg/L	500 mg/L以下
45	非イオン界面活性剤	0.002	mg/L 未満	0.02 mg/L以下
47	有機物〔全有機炭素(TOC)の量〕	0.3	mg/L 未満	3 mg/L以下
48	pH値（測定時水温）	7.6(25℃)		5.8以上8.6以下
49	味	異常でない		異常でないこと
50	臭気	異常でない		異常でないこと
51	色度	1	度 未満	5 度以下
52	濁度	0.1	度 未満	2 度以下
－	遊離残留塩素（採水時）	0.22	mg/L	—
	－以下余白－			

判定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2026 年 5 月 13 日 ～ 2026 年 6 月 8 日
検査機関	ユーロフィン太平環境株式会社
検査責任者	西尾　歩武
備考	＊飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号

水 質 検 査 結 果 書

No. D2026-03871

交付　2026 年 6 月 8 日

開成町長 様

水道法第20条第3項検査機関登録　第79号

eurofins

ユーロフィン太平環境株式会社

横浜事業所　神奈川県横浜市磯子区西町14-11

(本社 福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号)

TEL:045-752-2421

2026 年 5 月 13 日に受付しました貴依頼による試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2026 年 5 月 13 日 9:48
採水地点又は試料名	高台第2浄水場系　開成町牛島213-4 消防第3分団詰所 浄水
件名	令和8年度水質検査業務委託
採水者	篠原

	検査項目	検査結果		基準値 *
1	一般細菌	0	CFU/mL	100 CFU/mL以下
2	大腸菌	不検出		検出されないこと
9	亜硝酸態窒素	0.004	mg/L 未満	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/L 未満	0.01 mg/L以下
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005	mg/L 未満	0.00005 mg/L以下
22	塩素酸	0.10	mg/L	0.6 mg/L以下
23	クロロ酢酸	0.002	mg/L 未満	0.02 mg/L以下
24	クロロホルム	0.0005	mg/L 未満	0.06 mg/L以下
25	ジクロロ酢酸	0.002	mg/L 未満	0.03 mg/L以下
26	ジブロモクロロメタン	0.0008	mg/L	0.1 mg/L以下
27	臭素酸	0.001	mg/L 未満	0.01 mg/L以下
28	総トリハロメタン	0.0014	mg/L	0.1 mg/L以下
29	トリクロロ酢酸	0.002	mg/L 未満	0.03 mg/L以下
30	ブロモジクロロメタン	0.0006	mg/L	0.03 mg/L以下
31	ブロモホルム	0.0005	mg/L 未満	0.09 mg/L以下
32	ホルムアルデヒド	0.005	mg/L 未満	0.08 mg/L以下
39	塩化物イオン	5.7	mg/L	200 mg/L以下
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	65.6	mg/L	300 mg/L以下
41	蒸発残留物	139	mg/L	500 mg/L以下
45	非イオン界面活性剤	0.002	mg/L 未満	0.02 mg/L以下
47	有機物〔全有機炭素(TOC)の量〕	0.3	mg/L 未満	3 mg/L以下
48	pH値（測定時水温）	7.7(25℃)		5.8以上8.6以下
49	味	異常でない		異常でないこと
50	臭気	異常でない		異常でないこと
51	色度	1	度 未満	5 度以下
52	濁度	0.1	度 未満	2 度以下
－	遊離残留塩素（採水時）	0.18	mg/L	―
	－以下余白－			

判定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2026 年 5 月 13 日 ～ 2026 年 6 月 8 日
検査機関	ユーロフィン太平環境株式会社
検査責任者	西尾　歩武
備考	＊飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号

水 質 検 査 結 果 書

No. D2026-03872

交付　2026 年 6 月 8 日

開成町長 様

水道法第20条第3項検査機関登録　第79号

eurofins

ユーロフィン太平環境株式会社

横浜事業所　神奈川県横浜市磯子区西町14-11

(本社 福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号)

TEL:045-752-2421

2026 年 5 月 13 日に受付しました貴依頼による試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2026 年 5 月 13 日 10:07
採水地点又は試料名	榎下浄水場系　開成町吉田島3455　酒匂川ふれあい館 浄水
件名	令和8年度水質検査業務委託
採水者	篠原

	検査項目	検査結果		基準値 *
1	一般細菌	0	CFU/mL	100 CFU/mL以下
2	大腸菌	不検出		検出されないこと
9	亜硝酸態窒素	0.004	mg/L 未満	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/L 未満	0.01 mg/L以下
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005	mg/L 未満	0.00005 mg/L以下
22	塩素酸	0.06	mg/L 未満	0.6 mg/L以下
23	クロロ酢酸	0.002	mg/L 未満	0.02 mg/L以下
24	クロロホルム	0.0005	mg/L 未満	0.06 mg/L以下
25	ジクロロ酢酸	0.002	mg/L 未満	0.03 mg/L以下
26	ジブロモクロロメタン	0.0005	mg/L 未満	0.1 mg/L以下
27	臭素酸	0.001	mg/L 未満	0.01 mg/L以下
28	総トリハロメタン	0.0005	mg/L 未満	0.1 mg/L以下
29	トリクロロ酢酸	0.002	mg/L 未満	0.03 mg/L以下
30	ブロモジクロロメタン	0.0005	mg/L 未満	0.03 mg/L以下
31	ブロモホルム	0.0005	mg/L 未満	0.09 mg/L以下
32	ホルムアルデヒド	0.005	mg/L 未満	0.08 mg/L以下
39	塩化物イオン	4.1	mg/L	200 mg/L以下
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	64.6	mg/L	300 mg/L以下
41	蒸発残留物	131	mg/L	500 mg/L以下
45	非イオン界面活性剤	0.002	mg/L 未満	0.02 mg/L以下
47	有機物〔全有機炭素(TOC)の量〕	0.4	mg/L	3 mg/L以下
48	pH値（測定時水温）	7.7(25℃)		5.8以上8.6以下
49	味	異常でない		異常でないこと
50	臭気	異常でない		異常でないこと
51	色度	1	度 未満	5 度以下
52	濁度	0.1	度 未満	2 度以下
－	遊離残留塩素（採水時）	0.33	mg/L	―
	－以下余白－			

判定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2026 年 5 月 13 日 ～ 2026 年 6 月 8 日
検査機関	ユーロフィン太平環境株式会社
検査責任者	西尾　歩武
備考	＊飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号