令和８年 10 月 14 日

小田原保健福祉事務所長　様

開成町役場
都市整備課長　高橋　清一

飲料水水質検査結果について（報告）

標記のことについて、次のとおり９月分水質検査結果を報告します。

１．検査内容　　原水 40 項目　６箇所

２．検査結果　　別紙のとおり（各箇所とも水質基準に適合）

事務担当　上下水道班
TEL 0465-84-0321（直通）

浄水水質検査結果書

No. D2026-07450

交付　2026 年 10 月 12 日

開成町長 様

水道法第20条第3項検査機関登録　第79号

eurofins

ユーロフィン太平環境株式会社

横浜事業所　神奈川県横浜市磯子区西町14-1

(本社 福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号)

TEL:045-752-2421

2026 年 9 月 9 日に受付しました貴依頼による試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2026 年 9 月 9 日 9:30
採水地点又は試料名	第1水源地 原水
件名	令和8年度水質検査業務委託
採水者	篠原

	検査項目	検査結果	基準値 *
-	水温(採水時)	15.0 ℃	—
1	一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.05 mg/L	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.07 mg/L	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L	1.0 mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
21	ベンゼン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
33	亜鉛及びその化合物	0.019 mg/L	1.0 mg/L以下
34	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下
35	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L以下
36	銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L以下
37	ナトリウム及びその化合物	9.0 mg/L	200 mg/L以下
38	マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下
39	塩化物イオン	5.2 mg/L	200 mg/L以下
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	68.8 mg/L	300 mg/L以下
41	蒸発残留物	140 mg/L	500 mg/L以下
42	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下
43	ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
44	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
45	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下

	検査項目	検査結果	基準値 *
46	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L以下
47	有機物〔全有機炭素(TOC)の量〕	0.3 mg/L 未満	3 mg/L以下
48	pH値 (測定時水温)	7.4(21℃)	5.8以上8.6以下
49	味	異常でない	異常でないこと
50	臭気	異常でない	異常でないこと
51	色度	1 度 未満	5 度以下
52	濁度	0.1 度 未満	2 度以下
	- 以 下 余 白 -		

判定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2026 年 9 月 9 日 ～ 2026 年 10 月 7 日
検査機関	ユーロフィン太平環境株式会社
検査責任者	関根 紳裕
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号]

浄水水質検査結果書

No. D2026-07451

交付　2026 年 10 月 12 日

開成町長 様

水道法第20条第3項検査機関登録　第79号
eurofins
ユーロフィン太平環境株式会社
横浜事業所　神奈川県横浜市磯子区西町14-1
（本社 福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号）
TEL:045-752-2421

2026 年 9 月 9 日に受付しました貴依頼による試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2026 年 9 月 9 日 9:58
採水地点又は試料名	第2水源地 原水
件名	令和8年度水質検査業務委託
採水者	篠原

	検査項目	検査結果	基準値＊
－	水温(採水時)	16.0 ℃	—
1	一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.89 mg/L	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.06 mg/L	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L 未満	1.0 mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
21	ベンゼン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
33	亜鉛及びその化合物	0.006 mg/L	1.0 mg/L以下
34	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下
35	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L以下
36	銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L以下
37	ナトリウム及びその化合物	8.2 mg/L	200 mg/L以下
38	マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下
39	塩化物イオン	4.5 mg/L	200 mg/L以下
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	58.9 mg/L	300 mg/L以下
41	蒸発残留物	124 mg/L	500 mg/L以下
42	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下
43	ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
44	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
45	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下

	検査項目	検査結果	基準値＊
46	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L以下
47	有機物〔全有機炭素(TOC)の量〕	0.3 mg/L 未満	3 mg/L以下
48	pH値（測定時水温）	7.5(21℃)	5.8以上8.6以下
49	味	異常でない	異常でないこと
50	臭気	異常でない	異常でないこと
51	色度	1 度 未満	5 度以下
52	濁度	0.1 度 未満	2 度以下
	－以下余白－		

判定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2026 年 9 月 9 日 ～ 2026 年 10 月 7 日
検査機関	ユーロフィン太平環境株式会社
検査責任者	関根 紳裕
備考	＊飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号]

浄水水質検査結果書

No. D2026-07452

交付　2026 年 10 月 12 日

開成町長 様

水道法第20条第3項検査機関登録　第79号

eurofins

ユーロフィン太平環境株式会社

横浜事業所　神奈川県横浜市磯子区西町14-1

（本社 福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号）

TEL:045-752-2421

2026 年 9 月 9 日に受付しました貴依頼による試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2026 年 9 月 9 日 10:04
採水地点又は試料名	第3水源地 原水
件名	令和8年度水質検査業務委託
採水者	篠原

	検査項目	検査結果	基準値 *
-	水温(採水時)	14.0 ℃	—
1	一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.59 mg/L	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.05 mg/L	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L 未満	1.0 mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
21	ベンゼン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
33	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L 未満	1.0 mg/L以下
34	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下
35	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L以下
36	銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L以下
37	ナトリウム及びその化合物	6.6 mg/L	200 mg/L以下
38	マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下
39	塩化物イオン	3.3 mg/L	200 mg/L以下
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	51.4 mg/L	300 mg/L以下
41	蒸発残留物	109 mg/L	500 mg/L以下
42	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下
43	ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
44	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
45	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下

	検査項目	検査結果	基準値 *
46	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L以下
47	有機物〔全有機炭素(TOC)の量〕	0.3 mg/L 未満	3 mg/L以下
48	pH値（測定時水温）	7.5(22℃)	5.8以上8.6以下
49	味	異常でない	異常でないこと
50	臭気	異常でない	異常でないこと
51	色度	1 度 未満	5 度以下
52	濁度	0.1 度 未満	2 度以下
	- 以 下 余 白 -		

判定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2026 年 9 月 9 日 ～ 2026 年 10 月 7 日
検査機関	ユーロフィン太平環境株式会社
検査責任者	関根 紳裕
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号]

浄水水質検査結果書

No. D2026-07453

交付　2026 年 10 月 12 日

開成町長 様

水道法第20条第3項検査機関登録　第79号

eurofins

ユーロフィン太平環境株式会社

横浜事業所　神奈川県横浜市磯子区西町14-1

(本社 福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号)

TEL:045-752-2421

2026 年 9 月 9 日に受付しました貴依頼による試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2026 年 9 月 9 日 10:38
採水地点又は試料名	第4水源地 原水
件名	令和8年度水質検査業務委託
採水者	篠原

	検査項目	検査結果	基準値 *
−	水温(採水時)	17.0 ℃	—
1	一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.66 mg/L	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.06 mg/L	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L 未満	1.0 mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
21	ベンゼン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
33	亜鉛及びその化合物	0.007 mg/L	1.0 mg/L以下
34	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下
35	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L以下
36	銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L以下
37	ナトリウム及びその化合物	7.4 mg/L	200 mg/L以下
38	マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下
39	塩化物イオン	3.5 mg/L	200 mg/L以下
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	52.9 mg/L	300 mg/L以下
41	蒸発残留物	116 mg/L	500 mg/L以下
42	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下
43	ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
44	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
45	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下

	検査項目	検査結果	基準値 *
46	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L以下
47	有機物〔全有機炭素(TOC)の量〕	0.3 mg/L 未満	3 mg/L以下
48	pH値（測定時水温）	7.5(22℃)	5.8以上8.6以下
49	味	異常でない	異常でないこと
50	臭気	異常でない	異常でないこと
51	色度	1 度 未満	5 度以下
52	濁度	0.1 度 未満	2 度以下
	− 以 下 余 白 −		

判定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2026 年 9 月 9 日 ～ 2026 年 10 月 7 日
検査機関	ユーロフィン太平環境株式会社
検査責任者	関根 紳裕
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号]

浄水水質検査結果書

No. D2026-07454

交付　2026 年 10 月 12 日

開成町長 様

水道法第20条第3項検査機関登録　第79号
eurofins
ユーロフィン太平環境株式会社
横浜事業所　神奈川県横浜市磯子区西町14-1
(本社 福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号)
TEL:045-752-2421

2026 年 9 月 9 日に受付しました貴依頼による試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2026 年 9 月 9 日 10:50
採水地点又は試料名	第5水源地 原水
件名	令和8年度水質検査業務委託
採水者	篠原

	検査項目	検査結果		基準値 *
-	水温(採水時)	17.0	℃	—
1	一般細菌	0	CFU/mL	100 CFU/mL以下
2	大腸菌	不検出		検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003	mg/L 未満	0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005	mg/L 未満	0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001	mg/L 未満	0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001	mg/L 未満	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001	mg/L 未満	0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002	mg/L 未満	0.02 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004	mg/L 未満	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/L 未満	0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.85	mg/L	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.07	mg/L	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02	mg/L	1.0 mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002	mg/L 未満	0.002 mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005	mg/L 未満	0.05 mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001	mg/L 未満	0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.0005	mg/L 未満	0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.0005	mg/L 未満	0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.0005	mg/L 未満	0.01 mg/L以下
21	ベンゼン	0.0005	mg/L 未満	0.01 mg/L以下
33	亜鉛及びその化合物	0.005	mg/L 未満	1.0 mg/L以下
34	アルミニウム及びその化合物	0.02	mg/L 未満	0.2 mg/L以下
35	鉄及びその化合物	0.03	mg/L 未満	0.3 mg/L以下
36	銅及びその化合物	0.01	mg/L 未満	1.0 mg/L以下
37	ナトリウム及びその化合物	8.8	mg/L	200 mg/L以下
38	マンガン及びその化合物	0.005	mg/L 未満	0.05 mg/L以下
39	塩化物イオン	4.5	mg/L	200 mg/L以下
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	59.9	mg/L	300 mg/L以下
41	蒸発残留物	126	mg/L	500 mg/L以下
42	陰イオン界面活性剤	0.02	mg/L 未満	0.2 mg/L以下
43	ジェオスミン	0.000001	mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
44	2-メチルイソボルネオール	0.000001	mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
45	非イオン界面活性剤	0.002	mg/L 未満	0.02 mg/L以下

	検査項目	検査結果		基準値 *
46	フェノール類	0.0005	mg/L 未満	0.005 mg/L以下
47	有機物〔全有機炭素(TOC)の量〕	0.3	mg/L 未満	3 mg/L以下
48	pH値（測定時水温）	7.5(22℃)		5.8以上8.6以下
49	味	異常でない		異常でないこと
50	臭気	異常でない		異常でないこと
51	色度	1	度 未満	5 度以下
52	濁度	0.1	度 未満	2 度以下
	- 以 下 余 白 -			

判定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2026 年 9 月 9 日 ～ 2026 年 10 月 7 日
検査機関	ユーロフィン太平環境株式会社
検査責任者	関根 紳裕
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号]

浄水水質検査結果書

No. D2026-07455

交付　2026 年 10 月 12 日

開成町長 様

水道法第20条第3項検査機関登録　第79号

eurofins

ユーロフィン太平環境株式会社

横浜事業所　神奈川県横浜市磯子区西町14-11

(本社 福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号)

TEL:045-752-2421

2026 年 9 月 9 日に受付しました貴依頼による試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2026 年 9 月 9 日 12:03
採水地点又は試料名	第7水源地 原水
件名	令和8年度水質検査業務委託
採水者	篠原

	検査項目	検査結果	基準値 *
-	水温(採水時)	16.0 ℃	—
1	一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.74 mg/L	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.05 mg/L 未満	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L 未満	1.0 mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
21	ベンゼン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
33	亜鉛及びその化合物	0.027 mg/L	1.0 mg/L以下
34	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下
35	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L以下
36	銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L以下
37	ナトリウム及びその化合物	7.1 mg/L	200 mg/L以下
38	マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下
39	塩化物イオン	4.1 mg/L	200 mg/L以下
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	59.4 mg/L	300 mg/L以下
41	蒸発残留物	118 mg/L	500 mg/L以下
42	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下
43	ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
44	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
45	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
46	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L以下
47	有機物〔全有機炭素(TOC)の量〕	0.3 mg/L 未満	3 mg/L以下
48	pH値（測定時水温）	7.6(22℃)	5.8以上8.6以下
49	味	異常でない	異常でないこと
50	臭気	異常でない	異常でないこと
51	色度	1 度 未満	5 度以下
52	濁度	0.1 度 未満	2 度以下
	- 以 下 余 白 -		

判定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2026 年 9 月 9 日 ～ 2026 年 10 月 7 日
検査機関	ユーロフィン太平環境株式会社
検査責任者	関根 紳裕
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号]