

平成 30 年 12 月 4 日

小田原保健福祉事務所長 様

開成町役場 まちづくり部  
上下水道課長 熊澤 勝己

飲料水水質検査結果について（報告）

標記のことについて、次のとおり 11 月分水質検査結果を報告します。

1. 検査内容 浄水 25 項目 3 箇所
2. 検査結果 別紙のとおり（各箇所とも水質基準に適合）

事務担当 上下水道課工務担当  
TEL 0465-84-0319（直通）

# 水質検査結果書

第 Y1822228 号  
平成 30 年 11 月 27 日

開成町長 様

厚生労働省登録水質検査機関 登録番号第260号

ヴェオリア・ジェネックス株式会社  
横浜分析測定課  
〒235-0007 横浜市磯子区西町1番1号  
TEL 045-752-2421 FAX 045-752-2570  
水質検査実施責任者 勝俣千秋



ご依頼の試料について、検査結果を下記のとおり報告します。

検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
水質基準	平成15年厚生労働省令第101号		
検査期日	平成30年11月13日 ~ 平成30年11月22日	試料名	浄水
採取年月日	平成30年11月13日 9時23分	天候	- 気温: 18.0℃ 水温: 18.0℃
採取場所	高台第1浄水場系 開成町延沢1549 消防第2分団詰所		
採取	引取り	残留塩素	0.34 (mg/L)

検査項目	単位	結果	水質基準	検査項目	単位	結果	水質基準
一般細菌	/mL	0	100以下				
大腸菌	-	不検出	検出されないこと				
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04以下				
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01以下				
塩素酸	mg/L	0.06未満	0.6以下				
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下				
クロロホルム	mg/L	0.001未満	0.06以下				
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下				
ジプロモクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.1以下				
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下				
総トリハロメタン	mg/L	0.001未満	0.1以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下				
プロモジクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.03以下				
プロモホルム	mg/L	0.001未満	0.09以下				
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下				
塩化物イオン	mg/L	5.6	200以下				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	71	300以下				
蒸発残留物	mg/L	130	500以下				
非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.02以下				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	3以下				
pH値	-	7.5	5.8~8.6				
味	-	異常なし	異常でないこと				
臭気	-	異常なし	異常でないこと				
色度	度	1未満	5度以下				
濁度	度	0.1未満	2度以下				
		-以下余白-					

判定	上記検査項目は水道法水質基準に適合
備考	

# 水質検査結果書


第 Y1822229 号  
平成 30 年 11 月 27 日

開成町長 様

厚生労働省登録水質検査機関 登録番号第260号

ヴェオリア・ジェネックス株式会社  
横浜分析測定課

〒235-0007 横浜市磯子区西町4番11号  
TEL 045-752-2421 FAX 045-752-2570  
水質検査実施責任者 勝俣千秋



ご依頼の試料について、検査結果を下記のとおり報告します。

検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
水質基準	平成15年厚生労働省令第101号		
検査期日	平成30年11月13日 ~ 平成30年11月22日	試料名	浄水
採取年月日	平成30年11月13日 10時11分	天候	— 気温: 17.0°C 水温: 17.0°C
採取場所	高台第2浄水場系 開成町牛島213-4 消防第3分団詰所		
採取	引取り	残留塩素	0.23 (mg/L)

検査項目	単位	結果	水質基準	検査項目	単位	結果	水質基準
一般細菌	/mL	0	100以下				
大腸菌	—	不検出	検出されないこと				
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04以下				
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01以下				
塩素酸	mg/L	0.06未満	0.6以下				
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下				
クロロホルム	mg/L	0.001未満	0.06以下				
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下				
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.1以下				
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下				
総トリハロメタン	mg/L	0.001未満	0.1以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下				
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.03以下				
ブロモホルム	mg/L	0.001未満	0.09以下				
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下				
塩化物イオン	mg/L	5.4	200以下				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	68	300以下				
蒸発残留物	mg/L	120	500以下				
非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.02以下				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	3以下				
pH値	—	7.6	5.8~8.6				
味	—	異常なし	異常でないこと				
臭気	—	異常なし	異常でないこと				
色度	度	1未満	5度以下				
濁度	度	0.1未満	2度以下				
		-以下余白-					

判定	上記検査項目は水道法水質基準に適合
備考	

# 水質検査結果書

第 Y1822230 号  
平成 30 年 11 月 27 日

開成町長 様

厚生労働省登録水質検査機関 登録番号第260号

ヴェオリア・ジェネックス株式会社  
横浜分析測定課  
〒235-0007 横浜市磯子区西町14番11号  
TEL 045-752-2421 FAX 045-752-2670  
水質検査実施責任者 勝俣 千秋



ご依頼の試料について、検査結果を下記のとおり報告します。

検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
水質基準	平成15年厚生労働省令第101号		
検査期日	平成30年11月13日 ~ 平成30年11月22日	試料名	浄水
採取年月日	平成30年11月13日 10時29分	天候:	- 気温: 17.0℃ 水温: 16.0℃
採取場所	榎下浄水場系 開成町吉田島3455 酒匂川ふれあい館		
採取	引取り	残留塩素	0.22 (mg/L)

検査項目	単位	結果	水質基準	検査項目	単位	結果	水質基準
一般細菌	/mL	0	100以下				
大腸菌	-	不検出	検出されないこと				
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04以下				
シアノ化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01以下				
塩素酸	mg/L	0.06未満	0.6以下				
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下				
クロロホルム	mg/L	0.001未満	0.06以下				
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下				
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.1以下				
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下				
総トリハロメタン	mg/L	0.001未満	0.1以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下				
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.03以下				
ブロモホルム	mg/L	0.001未満	0.09以下				
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下				
塩化物イオン	mg/L	3.8	200以下				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	64	300以下				
蒸発残留物	mg/L	100	500以下				
非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.02以下				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	3以下				
pH値	-	7.6	5.8~8.6				
味	-	異常なし	異常でないこと				
臭気	-	異常なし	異常でないこと				
色度	度	1未満	5度以下				
濁度	度	0.1未満	2度以下				
		-以下余白-					

判	定	上記検査項目は水道法水質基準に適合
備	考	