

# 水質検査結果書

第 Y1821781 号  
平成 30 年 10 月 2 日

開成町長 \_\_\_\_\_ 様

厚生労働省登録水質検査機関 登録番号第260号

ヴェオリア・ジェネックス株式会社  
横浜分析測定課  
〒235-0007 横浜市磯子区西岡1番11号  
TEL 045-752-2421 FAX 045-752-2570  
水質検査実施責任者 勝俣千秋



ご依頼の試料について、検査結果を下記のとおり報告します。

検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
水質基準	平成15年厚生労働省令第101号		
検査期日	平成 30 年 9 月 11 日	～	平成 30 年 9 月 28 日
採取年月日	平成 30 年 9 月 11 日 9時15分	試料名	原水
採取場所	第1水源地		
採取	引取り	残留塩素：-	(mg/L)

検査項目	単位	結果	水質基準	検査項目	単位	結果	水質基準
遊離炭酸	mg/L	2.8	20以下				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	0.6	3以下				
ランゲリア指数	-	-0.82	注1				
		-以下余白-					

判	定	-
備	考	上記検査項目は目標値※を満たしています。 水質管理目標設定項目(※目標値は水質基準欄に表示) 注1:-1程度以上とし、極力0に近づける



# 水質検査結果書

第 Y1821783 号  
平成 30 年 10 月 2 日


開成町長 \_\_\_\_\_ 様

厚生労働省登録水質検査機関 登録番号第260号

ヴェオリア・ジェネックス株式会社  
横浜分析測定課

〒235-0007 横浜市磯子区西岡1-2-1  
TEL 045-752-2421 FAX 045-752-2420

水質検査実施責任者 勝俣千秋



ご依頼の試料について、検査結果を下記のとおり報告します。

<b>検査方法</b>	平成15年厚生労働省告示第261号		
<b>水質基準</b>	平成15年厚生労働省令第101号		
<b>検査期日</b>	平成 30 年 9 月 11 日	～	平成 30 年 9 月 28 日
<b>採取年月日</b>	平成 30 年 9 月 11 日	10時00分	<b>試料名</b> 原水
<b>採取場所</b>	第3水源		天候: - 気温: 26.0℃ 水温: 18.0℃
<b>採取</b>	引取り	残留塩素: -	(mg/L)

検査項目	単位	結果	水質基準	検査項目	単位	結果	水質基準
遊離炭酸	mg/L	1.8	20以下				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	0.4	3以下				
ランゲリア指数	-	-0.89	注1				
		-以下余白-					

<b>判定</b>	-
<b>備考</b>	上記検査項目は目標値※を満たしています。 水質管理目標設定項目(※目標値は水質基準欄に表示) 注1:-1程度以上とし、極力0に近づける

# 水質検査結果書

第 Y1821784 号  
平成 30 年 10 月 2 日

開成町長 様

厚生労働省登録水質検査機関 登録番号第260号

ヴェオリア・ジェネックス株式会社  
横浜分析測定課  
〒235-0007 横浜市磯子区  
TEL 045-752-2421 FAX 045-752-2570  
水質検査実施責任者 勝俣千秋



ご依頼の試料について、検査結果を下記のとおり報告します。

検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号	試験名	原水
水質基準	平成15年厚生労働省令第101号	採取年月日	平成30年9月11日 10時15分 天候: — 気温: 23.0°C 水温: 19.0°C
検査期日	平成30年9月11日 ~ 平成30年9月28日	採取場所	第4水源池
採取	引取り	残留塩素	: — (mg/L)

検査項目	単位	結果	水質基準	検査項目	単位	結果	水質基準
遊離炭酸	mg/L	1.4	20以下				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	0.3	3以下				
ランゲリア指数	—	-0.98	注1				
		-以下余白-					

判定 ー

備考 上記検査項目は目標値※を満たしています。  
水質管理目標設定項目(※目標値は水質基準欄に表示)  
注1:-1程度以上とし、極力0に近づける

# 水質検査結果書

第 Y1821785 号  
平成 30 年 10 月 2 日

開成町長 \_\_\_\_\_ 様

厚生労働省登録水質検査機関 登録番号第260号



ヴェオリア・ジェネティクス株式会社  
横浜分析測定課  
〒235-0007 横浜市磯子区西町1番11号  
TEL 045-752-2421 FAX 045-752-2370  
水質検査実施責任者 勝俣 千秋



ご依頼の試料について、検査結果を下記のとおり報告します。

検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
水質基準	平成15年厚生労働省令第101号		
検査期日	平成 30 年 9 月 11 日 ~ 平成 30 年 9 月 28 日	試料名	原水
採取年月日	平成 30 年 9 月 11 日 10時46分	天候: - 気温: 22.0℃ 水温: 18.0℃	
採取場所	第5水源 地		
採取	引取り	残留塩素 : -	(mg/L)

検査項目	単位	結果	水質基準	検査項目	単位	結果	水質基準
遊離炭酸	mg/L	3.7	20以下				
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	0.6	3以下				
ランゲリア指数	-	-0.85	注1				
		-以下余白-					

判定	-
備考	上記検査項目は目標値※を満たしています。 水質管理目標設定項目(※目標値は水質基準欄に表示) 注1:-1程度以上とし、極力0に近づける

