# 水質検査結果書

第 Y1820678 号
平成 30 年 4 月 26 日

開成町長　　様

厚生労働省登録水質検査機関 登録番号第260号

ヴェオリア・ジェネッツ株式会社
横浜分析測定課
〒235-0007 横浜市磯子区洋光台1-1-11号
TEL 045-752-2421 FAX 045-752-2510
水質検査実施責任者 勝俣 千秋

ご依頼の試料について、検査結果を下記のとおり報告します。

| | |
|---|---|
| 検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号 |
| 水質基準 | 平成15年厚生労働省令第101号 |
| 検査期日 | 平成 30 年 4 月 17 日 ～ 平成 30 年 4 月 25 日　試料名 浄水 |
| 採取年月日 | 平成 30 年 4 月 17 日 9時20分　天候: － 気温: 13.0℃ 水温: 17.0℃ |
| 採取場所 | 高台第1浄水場系 開成町延沢1549 消防第2分団詰所 |
| 採取 | 引取り　残留塩素 : 0.21 (mg/L) |

| 検査項目 | 単位 | 結果 | 水質基準 | 検査項目 | 単位 | 結果 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般細菌 | /mL | 0 | 100以下 | | | | |
| 大腸菌 | － | 不検出 | 検出されないこと | | | | |
| 塩化物イオン | mg/L | 5.1 | 200以下 | | | | |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 0.3未満 | 3以下 | | | | |
| pH値 | － | 7.5 | 5.8～8.6 | | | | |
| 味 | － | 異常なし | 異常でないこと | | | | |
| 臭気 | － | 異常なし | 異常でないこと | | | | |
| 色度 | 度 | 1未満 | 5度以下 | | | | |
| 濁度 | 度 | 0.1未満 | 2度以下 | | | | |
| | | -以下余白- | | | | | |

| | |
|---|---|
| 判定 | 上記検査項目は水道法水質基準に適合 |
| 備考 | |

# 水質検査結果書

第 Y1820679 号
平成 30 年 4 月 26 日

開成町長　　様

厚生労働省登録水質検査機関　登録番号第260号

ヴェオリア・ジェネッツ株式会社
横浜分析測定課
〒235-0007 横浜市磯子区西町[illegible]
TEL 045-752-2421　FAX 045-752-2570
水質検査実施責任者　勝俣 千秋

ご依頼の試料について、検査結果を下記のとおり報告します。

| | |
|---|---|
| 検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号 |
| 水質基準 | 平成15年厚生労働省令第101号 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 検査期日 | 平成 30 年 4 月 17 日　～　平成 30 年 4 月 25 日 | 試料名 | 浄水 |
| 採取年月日 | 平成 30 年 4 月 17 日　10時55分　天候:　－　気温:　14.0℃　水温:　15.0℃ | | |
| 採取場所 | 高台第2浄水場系 開成町牛島213-4 消防第3分団詰所 | | |
| 採取 | 引取り　残留塩素 ： 0.24　(mg/L) | | |

| 検査項目 | 単位 | 結果 | 水質基準 | 検査項目 | 単位 | 結果 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般細菌 | /mL | 0 | 100以下 | | | | |
| 大腸菌 | － | 不検出 | 検出されないこと | | | | |
| 塩化物イオン | mg/L | 4.9 | 200以下 | | | | |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 0.3未満 | 3以下 | | | | |
| pH値 | － | 7.6 | 5.8～8.6 | | | | |
| 味 | － | 異常なし | 異常でないこと | | | | |
| 臭気 | － | 異常なし | 異常でないこと | | | | |
| 色度 | 度 | 1未満 | 5度以下 | | | | |
| 濁度 | 度 | 0.1未満 | 2度以下 | | | | |
| | | -以下余白- | | | | | |

| | |
|---|---|
| 判定 | 上記検査項目は水道法水質基準に適合 |
| 備考 | |

# 水質検査結果書

第 Y1820680 号
平成 30 年 4 月 26 日

開成町長　　様

厚生労働省登録水質検査機関 登録番号第260号

ヴェオリア・ジェネッツ株式会社
横浜分析測定課
〒235-0007 横浜市磯子区杉田1丁目1番11号
TEL 045-752-2421 FAX 045-771-2570
水質検査実施責任者 勝俣 千秋

ご依頼の試料について、検査結果を下記のとおり報告します。

| | |
|---|---|
| 検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号 |
| 水質基準 | 平成15年厚生労働省令第101号 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 検査期日 | 平成 30 年 4 月 17 日 ～ 平成 30 年 4 月 25 日 | 試料名 | 浄水 |
| 採取年月日 | 平成 30 年 4 月 17 日 11時15分 | 天候: － 気温: 14.0℃ 水温: 15.0℃ | |
| 採取場所 | 榎下浄水場系 開成町吉田島3455 酒匂川ふれあい館 | | |
| 採取 | 引取り | 残留塩素 : 0.28 (mg/L) | |

| 検査項目 | 単位 | 結果 | 水質基準 | 検査項目 | 単位 | 結果 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般細菌 | /mL | 0 | 100以下 | | | | |
| 大腸菌 | － | 不検出 | 検出されないこと | | | | |
| 塩化物イオン | mg/L | 3.7 | 200以下 | | | | |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 0.3未満 | 3以下 | | | | |
| pH値 | － | 7.7 | 5.8～8.6 | | | | |
| 味 | － | 異常なし | 異常でないこと | | | | |
| 臭気 | － | 異常なし | 異常でないこと | | | | |
| 色度 | 度 | 1未満 | 5度以下 | | | | |
| 濁度 | 度 | 0.1未満 | 2度以下 | | | | |
| | | -以下余白- | | | | | |

| | |
|---|---|
| 判定 | 上記検査項目は水道法水質基準に適合 |
| 備考 | |