検 査 報 告 書

第 Y1880451 号 1/1

受付年月日　平成 30年04月17日
報告年月日　平成 30年04月23日

開成町長　　様

検査の結果を下記の通り報告します。

ヴェオリア・ジャパン・ネットワーク株式会社
東京都港区海岸二丁目20番20号
横浜分析測定課
〒235-0007 横浜市磯子区洋町14番11号
TEL 045-752-2421　FAX 045-752-2570
計量証明事業登録番号 神奈川県第
環境計量士　　勝俣 千秋

採取場所 第1水源地

試料名	原水
採取年月日	平成 30年4月17日
採取時刻	9:40
天候	ー
気温	13.0℃
水温	16.0℃
採取者氏名	引取り

検査の対象	単位	検査の結果	検査方法	
大腸菌	MPN/100mL	1.8未満	特定酵素基質培地法	
嫌気性芽胞菌	/100mL	0	ﾊﾝﾄﾞﾌｫｰﾄﾞ改良寒天培地法	
以下余白				

備考	結果欄の未満表示の数値は定量下限値を示す。

検 査 報 告 書

第 Y1880452 号 1/1

受付年月日 平成 30年04月17日
報告年月日 平成 30年04月23日

開成町長 様

検査の結果を下記の通り報告します。

ヴェオリア・ジャパン・ネットワーク株式会社
東京都港区海岸二丁目20番20号
横浜分析測定課
〒235-0007 横浜市磯子区西町14番11号
TEL 045-752-2421 FAX 045-752-2570
計量証明事業登録番号 神奈川県第
環境計量士 勝俣 千秋

採取場所 第2水源地

試料名	原水
採取年月日	平成 30年4月17日
採取時刻	10:00
天候	―
気温	13.0℃
水温	17.0℃
採取者氏名	引取り

検査の対象	単位	検査の結果	検査方法	
大腸菌	MPN/100mL	1.8未満	特定酵素基質培地法	
嫌気性芽胞菌	/100mL	0	ハンドフォード改良寒天培地法	
以下余白				

備考	結果欄の未満表示の数値は定量下限値を示す。

検 査 報 告 書

第 Y1880453 号 1/1

受付年月日 平成 30年04月17日
報告年月日 平成 30年04月23日

開成町長 様

検査の結果を下記の通り報告します。

ヴェオリア・ジャパン・ウォーターネットワーク株式会社
東京都港区海岸三丁目20番20号
横浜分析測定課
〒235-0007 横浜市磯子区西町14番11号
TEL 045-752-2421 FAX 045-752-2570
計量証明事業登録番号 神奈川県第
環境計量士 勝俣 千秋

採取場所 第3水源地

試料名	原水
採取年月日	平成 30年4月17日
採取時刻	10:15
天候	—
気温	13.0℃
水温	16.0℃
採取者氏名	引取り

検査の対象	単位	検査の結果	検査方法	
大腸菌	MPN/100mL	1.8未満	特定酵素基質培地法	
嫌気性芽胞菌	/100mL	0	ﾊﾝﾄﾞﾌｫｰﾄﾞ改良寒天培地法	
以下余白				

備考	結果欄の未満表示の数値は定量下限値を示す。

検 査 報 告 書

第 Y1880454 号 1/1

受付年月日 平成 30年04月17日
報告年月日 平成 30年04月23日

開成町長 様

検査の結果を下記の通り報告します。

ヴェオリア・ジェネッツ株式会社
東京都港区海岸三丁目20番20号
横浜分析測定部
〒235-0007 横浜市磯子区旭町14番11号
TEL 045-752-2421 FAX 045-752-2570
計量証明事業登録番号 神奈川県第[illegible]
環境計量士 勝俣 千秋

採取場所 第4水源地

試料名	原水
採取年月日	平成 30年4月17日
採取時刻	10:25
天候	―
気温	14.0℃
水温	15.0℃
採取者氏名	引取り

検査の対象	単位	検査の結果	検査方法	
大腸菌	MPN/100mL	1.8未満	特定酵素基質培地法	
嫌気性芽胞菌	/100mL	0	ﾊﾝﾄﾞﾌｫｰﾄﾞ改良寒天培地法	
以下余白				

備考	結果欄の未満表示の数値は定量下限値を示す。

検 査 報 告 書

第 Y1880455 号 1/1

受付年月日　平成 30年04月17日
報告年月日　平成 30年04月23日

開成町長　　様

検査の結果を下記の通り報告します。

ヴェオリア・ジェネッツ株式会社
東京都港区海岸三丁目20番20号
横浜分析測定課
〒235-0007 横浜市磯子区西町14番11号
TEL 045-752-2421　FAX 045-752-2570
計量証明事業登録番号 神奈川県第[illegible]号
環境計量士　　勝俣 [illegible]

採取場所 第5水源地

試料名	原水
採取年月日	平成 30年4月17日
採取時刻	10:35
天候	―
気温	14.0℃
水温	15.0℃
採取者氏名	引取り

検査の対象	単位	検査の結果	検査方法	
大腸菌	MPN/100mL	1.8未満	特定酵素基質培地法	
嫌気性芽胞菌	/100mL	0	ﾊﾝﾄﾞﾌｫｰﾄﾞ改良寒天培地法	
以下余白				

備考	結果欄の未満表示の数値は定量下限値を示す。

検 査 報 告 書

第 Y1880456 号 1/1

受付年月日　平成 30年04月17日
報告年月日　平成 30年04月23日

開成町長　様

検査の結果を下記の通り報告します。

ヴェオリア・ジェネッツ株式会社
東京都港区海岸三丁目20番20号
横浜分析測定課
〒235-0007 横浜市磯子区西町14番11号
TEL 045-752-2421　FAX 045-752-2570
計量証明事業登録番号 神奈川県知事
環境計量士　勝俣 千秋

採取場所 第7水源地

試料名	原水
採取年月日	平成 30年4月17日
採取時刻	11:10
天候	―
気温	14.0℃
水温	15.0℃
採取者氏名	引取り

検査の対象	単位	検査の結果	検査方法	
大腸菌	MPN/100mL	1.8未満	特定酵素基質培地法	
嫌気性芽胞菌	/100mL	0	ﾊﾝﾄﾞﾌｫｰﾄﾞ改良寒天培地法	
以下余白				

備考	結果欄の未満表示の数値は定量下限値を示す。