

開成町民センター

既存ランプ・器具								
場所	既存器具	灯具 台数	蛍光灯 点灯本 数	LED化 対象数 量	消費 電力 (W)	点灯 時間/ 日	点灯 日数/ 年	備考
■地階								
駐車場等	直管蛍光灯 FL40形	23	23	23	44	6	250	
	直管蛍光灯 FL40形	4	4	4	44	6	250	非常灯兼用型
	非常灯 別置（直付形）	4	4	4	-			非常灯新設
空調機械室	直管蛍光灯 FL40形	4	8	8	44	6	250	
	直管蛍光灯 FL40形	1	2	2	44	6	250	
受水槽室	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4	44	6	250	
	直管蛍光灯 FL40形	3	3	3	44	6	250	
処理槽	直管蛍光灯 FL40形	6	12	12	44	6	250	
	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4	44	6	250	
階段室	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	44	6	250	
	非常灯 40形1灯非常灯兼用型	1	1	1	44	6	250	非常灯兼用型
	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	44	6	250	
発電機室	直管蛍光灯 FL40形	1	2	2	44	6	250	
	直管蛍光灯 FL40形	1	2	2	44	6	250	
■ 1 階								
診察室	直管蛍光灯 FL40形	6	12	12	44	6	250	
健康相談室	直管蛍光灯 FL40形	6	12	12	44	6	250	
作業室	直管蛍光灯 FL40形	3	3	3	44	6	250	
男子便所	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44	6	250	
	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44	6	250	
女子便所	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44	6	250	
	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44	6	250	
障害WC	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	44	6	250	
	直管蛍光灯 FL10形	1	1	1	11	6	250	
階段室	ブラケット 小型シーリング Φ300 80形 電球色	2	2	2	77	6	250	
エレベーター機械室	直管蛍光灯 FL40形	3	6	6	44	6	250	
倉庫	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	44	6	250	
多目的ホール	ダウンライト Φ75 JDR65相当 電球色	21	21	21	65	6	250	
ホール	ダウンライト Φ75 JDR65相当 電球色	6	6	6	65	6	250	
廊下	ダウンライト Φ150 60W相当	5	5	5	54	6	250	
エレベーター前室	ダウンライト Φ150 60W相当	6	6	6	54	6	250	

エントランスホール	ダウンライト Φ150 60W相当	19	19	19	54	6	250	
	直管蛍光灯 FL40形	4	4	4	44	6	250	
事務室	直管蛍光灯 FL40形	9	18	18	44	6	250	
機能回復訓練室	直管蛍光灯 FL40形	18	36	36	44	6	250	
	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	2	2	2	44	6	250	
栄養指導室	直管蛍光灯 FL40形	18	36	36	44	6	250	
	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	2	2	2	44	6	250	
屋外階段(A)	ブラケット クリプトン球 40形 電球色	5	5	5	36	6	250	
屋外階段(B)	ブラケット 小型シーリング Φ300 80形 電球色	1	1	1	77	6	250	
屋外階段(中央)	ブラケット 小型シーリング Φ300 80形 電球色	1	1	1	77	6	250	
屋外階段(C)	ブラケット 小型シーリング Φ300 80形 電球色	1	1	1	77	6	250	
屋外階段(D)	ブラケット クリプトン球 40形 電球色	2	2	2	36	6	250	
■ 2 階								
和室	環状蛍光灯 FCL30形	9	27	27	33	6	250	
ステージ	ダウンライト Φ150 ハロゲン65W相当	7	7	7	65	6	250	
小会議室	直管蛍光灯 FL40形	4	8	8	44	6	250	
	シーリングライト FCL20	4	4	4	22	6	250	
バルコニー	ブラケット 小型シーリング Φ300 80形 電球色	5	5	5	77	6	250	
中会議室	直管蛍光灯 FL40形	21	42	42	44	6	250	
	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	2	2	2	44	6	250	
男子便所	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44	6	250	
	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	44	6	250	
女子便所	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44	6	250	
	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	44	6	250	
階段室	ブラケット 小型シーリング Φ300 80形 電球色	2	2	2	77	6	250	
玄関ホール	ダウンライト Φ150 60W相当	15	15	15	54	6	250	
階段室前	ダウンライト Φ150 60W相当	2	2	2	54	6	250	
風除室	ブラケット 小型シーリング Φ300 80形 電球色	2	2	2	77	6	250	
ポーチ	ブラケット 小型シーリング Φ300 80形 電球色	5	5	5	77	6	250	
管理事務室	直管蛍光灯 FL40形	6	12	12	44	6	250	
小会議室	直管蛍光灯 FL40形	9	18	18	44	6	250	
廊下	ベースライト 〈埋込W300〉 FLR30 + FCL20	2	2	2	55	6	250	

	ベースライト〈埋込W300〉FLR40形 2灯	18	18	18	88	6	250	人感へ変更
	ダウンライト Φ150 60W相当	30	30	30	54	6	250	
踏込	ダウンライト Φ150 60W相当	8	8	8	54	6	250	
水屋	ダウンライト Φ150 60W相当 電球色	1	1	1	54	6	250	
	ブラケット 白熱電球 60形 電球色	1	1	1	54	6	250	
踏込	ダウンライト Φ150 60W相当 電球色	1	1	1	54	6	250	
	ブラケット 白熱電球 60形 電球色	1	1	1	54	6	250	
小・中会議室前	直管蛍光灯 FL40形	4	8	8	44	6	250	
	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	44	6	250	
	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44	6	250	
中会議室	直管蛍光灯 FL40形	24	48	48	44	6	250	
	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	2	2	2	44	6	250	
事務室1	直管蛍光灯 FL40形	9	18	18	44	6	250	
	直管蛍光灯 FL40形 角度可変	2	2	2	44	6	250	
事務室2	直管蛍光灯 FL40形	6	12	12	44	6	250	
事務室3	直管蛍光灯 FL40形	15	30	30	44	6	250	
屋外階段(A)	ブラケット クリプトン球 40形 電球色	4	4	4	36	6	250	
屋外階段②	ブラケット クリプトン球 40形 電球色	2	2	2	36	6	250	
屋外階段③	ブラケット クリプトン球 40形 電球色	4	4	4	36	6	250	
■ 3 階								
図書室	直管蛍光灯 FL20形	29	116	116	22	6	250	
倉庫	直管蛍光灯 FL40形	3	6	6	44	6	250	
階段室	ブラケット 小型シーリング Φ300 80形 電球色	2	2	2	77	6	250	
男子便所	直管蛍光灯 FL40形	3	6	6	44	6	250	
	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44	6	250	
廊下	ダウンライト Φ150 60W相当	22	22	22	54	6	250	
	ダウンライト Φ75 JDR65相当 電球色	4	4	4	65	6	250	
	ブラケット □280×100 昼白色60形	10	10	10	54	6	250	
	ダウンライト Φ150 JD90相当 ユニバーサル	2	2	2	90	6	250	
階段室前	ダウンライト Φ150 60W相当	6	6	6	54	6	250	
女子便所	直管蛍光灯 FL40形	3	3	3	44	6	250	
	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44	6	250	
障害者WC	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	44	6	250	
	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	11	6	250	
郷土資料室	直管蛍光灯 FL40形	32	32	32	44	6	250	高所作業
	スポットライト〈フランジ〉ハイビーム 電球 100形〈防雨型〉	18	18	18	80	6	250	

	ダウンライト Φ150 60W相当	4	4	4	54	6	250	
	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	44	6	250	
キッズライブラリー	直管蛍光灯 FL40形	45	45	45	44	6	250	
	直管蛍光灯 FL40形	14	14	14	44	6	250	
階段	ブラケット 小型シーリング Φ300 80形 電球色	1	1	1	77	6	250	
放送室控室	直管蛍光灯 FL20形	6	24	24	22	6	250	
給湯室	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44	6	250	
大会議室	直管蛍光灯 FL40形	40	80	80	44	6	250	高所作業
	直管蛍光灯 FL40形	66	66	66	44	6	250	高所作業
バルコニー	ブラケット 小型シーリング Φ300 80形 電球色	2	2	2	77	6	250	
倉庫(A)	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44	6	250	
屋外階段(A)	ブラケット クリプトン球 40形 電球色	2	2	2	36	6	250	
バルコニー	ブラケット 小型シーリング Φ300 80形 電球色	6	6	6	77	6	250	
■屋階								
空調機械室	ベースライト 〈直付W230〉 FLR40形 2灯	6	6	6	88	6	250	
小計		778	1122					

開成町福祉会館

既存ランプ・器具								
場所	既存器具	灯具 台数	蛍光灯 点灯本 数	LED化 対象数 量	消費 電力 (W)	点灯 時間/ 日	点灯 日数/ 年	備考
■ 1 階								
ポーチ	スクエアライト □350 埋込 FML36×2	7	7	7	72	6	250	
	ブラケット クリプトン球 60形 電球色	6	6	6	54	6	250	
風除室	スクエアライト □350 埋込 FML36×2	4	4	4	72	6	250	
ホール	ブラケット クリプトン球 60形	5	5	5	54	6	250	
	シーリングライト 小型 FPL13	1	1	1	18	6	250	
	ダウンライト Φ75 JDR65相当 電球色	3	3	3	65	6	250	
	ダウンライト Φ150 FDL27	14	14	14	34	6	250	
廊下前	スクエアライト □350 埋込 FML36×2	6	6	6	72	6	250	
廊下（多目的ホール前）	スクエアライト □720 直付 FML55×4相当	5	5	5	220	6	250	高所作業
	シーリングライト 小型 FPL13	3	3	3	18	6	250	
	ダウンライト Φ75 JDR65相当 電球色	3	3	3	65	6	250	
	ダウンライト Φ150 FDL27	7	7	7	34	6	250	高所作業
	ブラケット クリプトン球 60形 電球色	3	3	3	54	6	250	
ホール	スクエアライト □720 直付 FML55×4相当	5	5	5	220	6	250	
	ダウンライト Φ75 JDR65相当 電球色	11	11	11	65	6	250	
	ダウンライト Φ150 FDL27	9	9	9	34	6	250	
	ブラケット クリプトン球 60形	4	4	4	54	6	250	
廊下（多目的ホール図面上）	スクエアライト □720 直付 FML55×4相当	6	6	6	220	6	250	
	シーリングライト 小型 FPL13	4	4	4	18	6	250	
	ダウンライト Φ75 JDR65相当 電球色	12	12	12	65	6	250	
	ダウンライト Φ150 FDL27	6	6	6	34	6	250	
EV機械室	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	44	6	250	非常灯兼用型
	非常灯 別置（直付形）	1	1	1	-			非常灯新設
給湯室	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	44	6	250	
	直管蛍光灯 FL15形	1	1	1	17	6	250	
身障者用便所	ダウンライト Φ150 FDL27	2	2	2	34	6	250	
身障者用便所前室	ダウンライト Φ150 FDL27	1	1	1	34	6	250	
倉庫	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44	6	250	
管理人室	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4	44	6	250	
	直管蛍光灯 FL40形	1	2	2	44	6	250	非常灯兼用型

	非常灯 別置	1	1	1	-			非常灯新設
	ダウンライト Φ150 FDL27	1	1	1	34	6	250	
	直管蛍光灯 FL20形	2	4	4	22	6	250	
事務室	直管蛍光灯 FHF32形	13	26	26	36	6	250	
	直管蛍光灯 FHF32形	5	10	10	36	6	250	非常灯兼用型
	非常灯 別置	5	5	5	-			非常灯新設
館長室	直管蛍光灯 FL40形	2	16	16	44	6	250	
	ブラケット クリプトン球 60形	1	1	1	54	6	250	
相談室	直管蛍光灯 FL40形	2	16	16	44	6	250	
	ブラケット クリプトン球 60形	1	1	1	54	6	250	
食堂	直管蛍光灯 FL40形	7	14	14	44	6	250	
	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4	44	6	250	非常灯兼用型
	非常灯 別置	2	2	2	-			非常灯新設
	ダウンライト Φ150 FDL27	10	10	10	34	6	250	
厨房	直管蛍光灯 FL40形	7	14	14	44	6	250	
	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4	44	6	250	非常灯兼用型
	非常灯 別置	2	2	2	-			非常灯新設
機能回復室	直管蛍光灯 FL40形	10	20	20	44	6	250	
	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4	44	6	250	非常灯兼用型
	非常灯 別置	2	2	2	-			非常灯新設
女子便所	直管蛍光灯 FL40形	4	4	4	44	6	250	
	直管蛍光灯 FL40形	1	2	2	44	6	250	
	ブラケット クリプトン球 40形 電球色	4	8	8	36	6	250	
男子便所	直管蛍光灯 FL40形	3	6	6	44	6	250	
	ブラケット クリプトン球 40形 電球色	4	8	8	36	6	250	
便所前室	ダウンライト Φ150 FDL27	1	1	1	34	6	250	
通路	直管蛍光灯 FL20形	1	2	2	22	6	250	非常灯兼用型
	非常灯 別置	1	1	1	-			非常灯新設
	直管蛍光灯 FL20形	1	2	2	22	6	250	
	直管蛍光灯 FL40形	1	2	2	44	6	250	非常灯兼用型
	非常灯 別置（直付形）	1	1	1	-			非常灯新設
倉庫	ブラケット クリプトン球 60形	1	1	1	54	6	250	
脱衣室	直管蛍光灯 FL40形	1	2	2	44	6	250	
	直管蛍光灯〈防水ソケット〉 FL40形	1	2	2	44	6	250	
	直管蛍光灯〈防水ソケット〉 FL40形	1	1	1	44	6	250	
	ダウンライト Φ150 FDL27	1	1	1	34	6	250	
浴室	ブラケット クリプトン球 60形	6	6	6	54	6	250	
	ブラケット 小型シーリング Φ300 FCL30形	3	3	3	34	6	250	

浴室	直管蛍光灯〈防水ソケット〉 FL40形	5	10	10	44	6	250	
	直管蛍光灯〈防水ソケット〉 FL40形	1	2	2	44	6	250	
機械室	直管蛍光灯 FL40形	7	7	7	44	6	250	
	非常灯 FL40形	1	1	1		6	250	非常灯兼用型
	非常灯 別置（直付形）	1	1	1	-			非常灯新設
小部屋（機械室下）	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44	6	250	非常灯兼用型
	非常灯 別置（直付形）	2	2	2	-			非常灯新設
プラットホール	直管蛍光灯 FL40形	6	12	12	44	6	250	
	直管蛍光灯 FL40形	4	8	8	44	6	250	非常灯兼用型
	非常灯 別置	4	4	4	-			非常灯新設
	ダウンライト Φ150 FDL27	1	1	1	34	6	250	
控室	直管蛍光灯 FL40形	6	12	12	44	6	250	
	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4	44	6	250	非常灯兼用型
	非常灯 別置	2	2	2	-			非常灯新設
楽屋	直管蛍光灯 FL40形	5	10	10	44	6	250	
	直管蛍光灯 FL40形	1	2	2	44	6	250	非常灯兼用型
	非常灯 別置	1	1	1	-			非常灯新設
便所前室	ダウンライト Φ150 FDL27	2	2	2	34	6	250	
女子便所	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	44	6	250	
	ブラケット クリプトン球 40形 電球色	1	2	2	36	6	250	
男子便所	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	44	6	250	
	ブラケット クリプトン球 40形 電球色	1	2	2	36	6	250	
ポーチ	ブラケット クリプトン球 60形 電球色	6	6	6	54	6	250	
倉庫	直管蛍光灯 FL40形	3	3	3	44	6	250	
ピアノ倉庫	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44	6	250	
ステージ階段室	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	44	6	250	非常灯兼用型
	非常灯 別置	1	1	1	-			非常灯新設
	直管蛍光灯 FL20形	1	2	2	22	6	250	
ステージサイド	直管蛍光灯 FL40形	4	4	4	44	6	250	
	ブラケット クリプトン球 60形 電球色	2	2	2	54	6	250	
■ 2 階								
吹抜	HIDランプ〈高天井〉 水銀灯(HF) 250形 E39	6	6	6	275	6	250	高所作業
ホール	ダウンライト Φ150 FDL27	8	8	8	34	6	250	
	ブラケット クリプトン球 60形	2	2	2	54	6	250	
階段室	スクエアライト □350 埋込 FML36×2	4	4	4	72	6	250	
倉庫	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	44	6	250	

廊下（図面右）	スクエアライト □350 埋込 FML36×2	5	5	5	72	6	250	
	ダウンライト Φ75 JDR65相当 電球色	1	1	1	65	6	250	
	ダウンライト Φ150 FDL27	10	10	10	34	6	250	
廊下（図面上）	スクエアライト □350 埋込 FML36×2	7	7	7	72	6	250	
	ダウンライト Φ75 JDR65相当 電球色	10	10	10	65	6	250	
	ダウンライト Φ150 FDL27	6	6	6	34	6	250	
階段室（多目的ホール側）	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44	6	250	非常灯兼用型
	非常灯 別置（直付形）	2	2	2	-			非常灯新設
倉庫1	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44	6	250	
倉庫2	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	44	6	250	
大広間	直管蛍光灯 FL40形	15	30	30	44	6	250	
ステージ	直管蛍光灯 FL40形	3	6	6	44	6	250	
	直管蛍光灯 FL40形	1	2	2	44	6	250	非常灯兼用型
	非常灯 別置	1	1	1	-			非常灯新設
踏込	ダウンライト Φ150 FDL27	3	3	3	34	6	250	
娯楽室	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4	44	6	250	
	ブラケット クリプトン球 60形	1	1	1	54	6	250	
	ダウンライト Φ150 FDL27	2	2	2	34	6	250	
教養娯楽室	直管蛍光灯 FL40形	7	14	14	44	6	250	
	直管蛍光灯 FL40形	1	2	2	44	6	250	非常灯兼用型
	非常灯 別置	1	1	1	-			非常灯新設
休養室	直管蛍光灯 FL40形	5	10	10	44	6	250	
	直管蛍光灯 FL40形	1	2	2	44	6	250	非常灯兼用型
	非常灯 別置（直付形）	1	1	1	-			非常灯新設
作業室	直管蛍光灯 FL40形	13	26	26	44	6	250	
	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4	44	6	250	非常灯兼用型
	非常灯 別置	2	2	2	-			非常灯新設
調理室	直管蛍光灯 FL40形	3	6	6	44	6	250	
	直管蛍光灯 FL40形	1	2	2	44	6	250	非常灯兼用型
	非常灯 別置	1	1	1	-			非常灯新設
	直管蛍光灯 FL15形	1	1	1	17	6	250	
給湯室	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	44	6	250	
	直管蛍光灯 FL15形	1	1	1	17	6	250	
シャワー室	直管蛍光灯〈防水ソケット〉 FL40形	1	1	1	44	6	250	
	ブラケット 白熱電球 40形	2	2	2	36	6	250	
便所前室	ダウンライト Φ150 FDL27	1	1	1	34	6	250	

女子便所	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44	6	250	
	直管蛍光灯 FL40形	1	2	2	44	6	250	
	ブラケット クリプトン球 40形 電球色	2	4	4	36	6	250	
身障者用便所	ダウンライト Φ150 FDL27	1	1	1	34	6	250	
男子便所	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	44	6	250	
	直管蛍光灯 FL40形	1	2	2	44	6	250	
	ブラケット クリプトン球 40形 電球色	2	4	4	36	6	250	
風除室	ダウンライト Φ150 FDL27	3	3	3	34	6	250	
ポーチ	ブラケット クリプトン球 60形 電球色	2	2	2	54	6	250	
	ダウンライト Φ150 FDL27	3	3	3	34	6	250	
階段室	非常灯 40形階段誘導灯	2	2	2	44	6	250	
	ダウンライト Φ150 FDL27	1	1	1	34	6	250	
多目的室	直管蛍光灯 FL40形	10	20	20	44	6	250	
	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4	44	6	250	非常灯兼用型
	非常灯 別置	2	2	2	-			非常灯新設
機械室	直管蛍光灯 FL40形	4	8	8	44	6	250	
■ 3 階								
吹抜け	ブラケット クリプトン球 60形 電球色	1	1	1	54	6	250	
	ダウンライト Φ150 FDL27	5	5	5	34	6	250	
ロビー	スクエアライト □350 埋込 FML36×2	15	15	15	72	6	250	
	ダウンライト Φ75 JDR65相当 電球色	17	17	17	65	6	250	
	ダウンライト Φ150 FDL27	19	19	19	34	6	250	
映写室	直管蛍光灯 FL40形	3	6	6	44	6	250	
	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4	44	6	250	非常灯兼用型
	非常灯 別置	2	2	2	-			非常灯新設
団体利用コーナー	直管蛍光灯 FL40形	10	20	20	44	6	250	
	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4	44	6	250	非常灯兼用型
	非常灯 別置	2	2	2	-			非常灯新設
視聴覚コーナー	直管蛍光灯 FL40形	6	12	12	44	6	250	
	直管蛍光灯 FL40形	4	8	8	44	6	250	非常灯兼用型
	非常灯 別置	4	4	4	-			非常灯新設
地域交流室	直管蛍光灯 FL40形	10	20	20	44	6	250	
	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4	44	6	250	非常灯兼用型
	非常灯 別置	2	2	2	-			非常灯新設
ボランティア室	直管蛍光灯 FL40形	5	10	10	44	6	250	
	直管蛍光灯 FL40形	1	2	2	44	6	250	非常灯兼用型
	非常灯 別置	1	1	1	-			非常灯新設
印刷交流室	直管蛍光灯 FL40形	5	10	10	44	6	250	

	直管蛍光灯 FL40形	1	2	2	44	6	250	非常灯兼用型
	非常灯 別置	1	1	1	-			非常灯新設
給湯室	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	44	6	250	
	直管蛍光灯 FL15形	1	1	1	17	6	250	
身障者用便所	ダウンライト Φ150 FDL27	1	1	1	34	6	250	
男子便所	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	44	6	250	
	直管蛍光灯 FL40形	1	2	2	44	6	250	
	ブラケット クリプトン球 40形 電球色	2	4	4	36	6	250	
女子便所	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	44	6	250	
	直管蛍光灯 FL40形	1	2	2	44	6	250	
	ブラケット クリプトン球 40形 電球色	2	4	4	36	6	250	
倉庫	直管蛍光灯 FL40形	4	8	8	44	6	250	
階段室	非常灯 40形階段誘導灯	2	2	2	44	6	250	階段通路誘導灯
廊下（図面上）	スクエアライト □350 埋込 FML36×2	4	4	4	72	6	250	
	ダウンライト Φ75 JDR65相当 電球色	10	10	10	65	6	250	
	ダウンライト Φ150 FDL27	4	4	4	34	6	250	
多目的ホール（上部吹抜け）	直管蛍光灯 FL40形	11	11	11	44	6	250	
	直管蛍光灯 FL40形	4	4	4	44	6	250	非常灯兼用型
	非常灯 別置（直付形）	4	4	4	-			非常灯新設
ステージ（上部吹抜け）	直管蛍光灯 FL40形	8	8	8	44	6	250	
	直管蛍光灯 FL40形	3	3	3	44	6	250	非常灯兼用型
	非常灯 別置（直付形）	3	3	3	-			非常灯新設
階段室（屋根伏）	非常灯 40形階段誘導灯	2	2	2	44	6	250	階段通路誘導灯
■施設周り								
街路灯	HIDランプ〈高天井〉 水銀灯(HF) 100形 街路灯	6	12	12	110	6	250	
倉庫	直管蛍光灯 FL40形	6	6	6	44	6	250	
車庫	直管蛍光灯〈防水ソケット〉 FL40形	2	4	4	44	6	250	
自転車置場	直管蛍光灯 FL20形	4	8	8	22	6	250	
小計		716	996					

開成小学校

既存ランプ・器具								
場所	既存器具	灯具 台数	蛍光灯 点灯本 数	LED化 対象数 量	消費 電力 (W)	点灯 時間/ 日	点灯 日数/ 年	備考
■ 1 階								
低学年一般教室	直管蛍光灯 FHF32形	18	36	36	36	6	200	
	直管蛍光灯 FHF32形	6	6	6	36	6	200	
低学年1年多目的室	直管蛍光灯 FHF32形	6	12	12	36	6	200	
	直管蛍光灯 FHF32形	2	2	2	36	6	200	
低学年プレイルーム	直管蛍光灯 FHF32形	6	12	12	36	6	200	
	直管蛍光灯 FHF32形	2	2	2	36	6	200	
低学年昇降口	直管蛍光灯 FHF32形	4	8	8	36	6	200	
低学年昇降口（外）	直管蛍光灯 FHF32形	3	3	3	36	6	200	
低学年廊下	直管蛍光灯 FHF32形	5	5	5	36	6	200	
低学年男子便所	ダウンライト Φ150 FHT16	7	7	7	34	6	200	
低学年女子便所	ダウンライト Φ150 FHT16	5	5	5	34	6	200	
低学年多目的トイレ	ダウンライト Φ150 FHT16	2	2	2	34	6	200	
低学年トイレ前	ダウンライト Φ150 FHT16	2	2	2	34	6	200	
低学年教材室	直管蛍光灯 FHF32形	1	1	1	36	6	200	
低学年階段室	直管蛍光灯 FHF32形	3	3	3	36	6	200	高所作業
渡廊下	直管蛍光灯 FHF32形	2	2	2	36	6	200	
昇降口	直管蛍光灯 FHF32形	6	12	12	36	6	200	
昇降口（外）	直管蛍光灯 FHF32形	4	4	4	36	6	200	
印刷室	直管蛍光灯 FHF32形	3	6	6	36	6	200	
職員室	直管蛍光灯 FHF32形	24	48	48	36	6	200	
応接室	直管蛍光灯 FHF32形	4	8	8	36	6	200	
校長室	直管蛍光灯 FHF32形	4	8	8	36	6	200	
保健室	直管蛍光灯 FHF32形	6	12	12	36	6	200	
相談室A	直管蛍光灯 FHF32形	2	4	4	36	6	200	
相談室B	直管蛍光灯 FHF32形	2	4	4	36	6	200	
男子更衣室	直管蛍光灯 FHF32形	1	1	1	36	6	200	
女子更衣室	直管蛍光灯 FHF32形	2	4	4	36	6	200	
用務員室	シーリングライト FCL30・40形	1	1	1	77	6	200	
シャワー室	ブラケット 白熱電球 60形	1	1	1	54	6	200	
脱衣室	ブラケット 白熱電球 60形	1	1	1	54	6	200	
職員男子便所	直管蛍光灯 FHF32形	1	1	1	36	6	200	

職員女子便所	直管蛍光灯 FHF32形	1	1	1	36	6	200	
湯沸室	直管蛍光灯 FHF32形	1	1	1	36	6	200	
ホールA	直管蛍光灯 FHF32形	1	1	1	36	6	200	
ホールB	直管蛍光灯 FHF32形	1	1	1	36	6	200	
廊下	直管蛍光灯 FHF32形	10	10	10	36	6	200	
図書室	直管蛍光灯 FHF32形	23	46	46	36	6	200	
かいせい教室 1	直管蛍光灯 FHF32形	6	12	12	36	6	200	
	直管蛍光灯 FHF32形	2	2	2	36	6	200	
かいせい教室 2	直管蛍光灯 FHF32形	6	12	12	36	6	200	
	直管蛍光灯 FHF32形	2	2	2	36	6	200	
ことばの教室	直管蛍光灯 FHF32形	3	6	6	36	6	200	
ことばの教室前室	直管蛍光灯 FHF32形	3	6	6	36	6	200	
男子便所	ダウンライト Φ150 FDL13	4	4	4	15	6	200	
	ダウンライト Φ125 60W相当	2	2	2	18	6	200	
女子便所	ダウンライト Φ150 FDL13	7	7	7	15	6	200	
多目的トイレ	直管蛍光灯 FHF32形	1	2	2	36	6	200	
	直管蛍光灯 FHF32形	1	1	1	36	6	200	
配膳室	直管蛍光灯 FHF32形	3	3	3	36	6	200	
パン置き場	直管蛍光灯 FHF32形	1	1	1	36	6	200	
給食室	直管蛍光灯 FHF32形	11	22	22	36	6	200	
	直管蛍光灯 FHF32形	9	9	9	36	6	200	
給食室便所	ブラケット 白熱電球 60形	1	1	1	54	6	200	
給食室控室	シーリングライト FCL32・40形	1	1	1	80	6	200	
食品庫	直管蛍光灯 FHF32形	2	2	2	36	6	200	
倉庫	直管蛍光灯 FHF32形	2	2	2	36	6	200	
資料室	直管蛍光灯 FHF32形	2	2	2	36	6	200	
階段A	直管蛍光灯 FHF32形	2	2	2	36	6	200	高所作業
階段B	直管蛍光灯 FHF32形	2	2	2	36	6	200	高所作業
玄関	直管蛍光灯 FHF32形	2	2	2	36	6	200	
■ 2 階								
低学年一般教室	直管蛍光灯 FHF32形	18	36	36	36	6	200	
	直管蛍光灯 FHF32形	6	6	6	36	6	200	
低学年 2 年多目的室	直管蛍光灯 FHF32形	6	12	12	36	6	200	
	直管蛍光灯 FHF32形	2	2	2	36	6	200	
低学年 3 年多目的室	直管蛍光灯 FHF32形	6	12	12	36	6	200	
	直管蛍光灯 FHF32形	2	2	2	36	6	200	
PTA活動室	直管蛍光灯 FHF32形	6	12	12	36	6	200	
	直管蛍光灯 FHF32形	2	2	2	36	6	200	

低学年廊下	直管蛍光灯 FHF32形	5	5	5	36	6	200	
低学年男子便所	ダウンライト Φ150 FDL13	7	7	7	15	6	200	
低学年女子便所	ダウンライト Φ150 FDL13	9	9	9	15	6	200	
低学年トイレ前	ダウンライト Φ150 FDL13	2	2	2	15	6	200	
低学年教材室	直管蛍光灯 FHF32形	1	1	1	36	6	200	
渡廊下	直管蛍光灯 FHF32形	3	3	3	36	6	200	
一般教室	直管蛍光灯 FHF32形	36	72	72	36	6	200	
	直管蛍光灯 FHF32形	12	12	12	36	6	200	
3年多目的室	直管蛍光灯 FHF32形	6	12	12	36	6	200	
	直管蛍光灯 FHF32形	2	2	2	36	6	200	
4年多目的室	直管蛍光灯 FHF32形	6	12	12	36	6	200	
	直管蛍光灯 FHF32形	2	2	2	36	6	200	
男子便所	ダウンライト Φ150 FDL13	6	6	6	15	6	200	
	ダウンライト Φ125 60W相当	4	4	4	18	6	200	
女子便所	ダウンライト Φ150 FDL13	12	12	12	15	6	200	
配膳室	直管蛍光灯 FHF32形	2	2	2	36	6	200	
算数資料室	直管蛍光灯 FHF32形	1	1	1	36	6	200	
女子更衣室	直管蛍光灯 FHF32形	1	1	1	36	6	200	
ホールA	直管蛍光灯 FHF32形	1	1	1	36	6	200	
ホールB	直管蛍光灯 FHF32形	1	1	1	36	6	200	
ホールC	直管蛍光灯 FHF32形	1	1	1	36	6	200	
階段A	直管蛍光灯 FHF32形	2	2	2	36	6	200	
階段B	直管蛍光灯 FHF32形	2	2	2	36	6	200	
廊下	直管蛍光灯 FHF32形	15	15	15	36	6	200	
放送室	直管蛍光灯 FHF32形	2	2	2	36	6	200	
放送室スタジオ	直管蛍光灯 FHF32形	4	8	8	36	6	200	
	ブラケット 100W電球	4	4	4	90	6	200	
パソコン室	直管蛍光灯 FHF32形	26	52	52	36	6	200	
パソコン室倉庫	直管蛍光灯 FHF32形	2	2	2	36	6	200	
	ブラケット 白熱電球 60形	2	2	2	54	6	200	
■ 3 階								
一般教室	直管蛍光灯 FHF32形	36	72	72	36	6	200	
	直管蛍光灯 FHF32形	12	12	12	36	6	200	
5年多目的室	直管蛍光灯 FHF32形	6	12	12	36	6	200	
	直管蛍光灯 FHF32形	2	2	2	36	6	200	
6年多目的室	直管蛍光灯 FHF32形	6	12	12	36	6	200	
	直管蛍光灯 FHF32形	2	2	2	36	6	200	
学習室	直管蛍光灯 FHF32形	2	4	4	36	6	200	

男子便所	ダウンライト Φ150 FDL13	6	6	6	15	6	200	
	ダウンライト Φ125 60W相当	4	4	4	18	6	200	
女子便所	ダウンライト Φ150 FDL13	12	12	12	15	6	200	
ホールA	直管蛍光灯 FHF32形	1	1	1	36	6	200	
ホールB	直管蛍光灯 FHF32形	1	1	1	36	6	200	
ホールC	直管蛍光灯 FHF32形	1	1	1	36	6	200	
配膳室	直管蛍光灯 FHF32形	2	2	2	36	6	200	
教材室	直管蛍光灯 FHF32形	1	1	1	36	6	200	
女子更衣室	直管蛍光灯 FHF32形	1	1	1	36	6	200	
階段A	直管蛍光灯 FHF32形	2	2	2	36	6	200	
階段B	直管蛍光灯 FHF32形	2	2	2	36	6	200	
■ 4 階								
図工室	直管蛍光灯 FHF32形	9	18	18	36	6	200	
	直管蛍光灯 FHF32形	2	2	2	36	6	200	
図工準備室	直管蛍光灯 FHF32形	2	4	4	36	6	200	
理科室	直管蛍光灯 FHF32形	9	18	18	36	6	200	
	直管蛍光灯 FHF32形	2	2	2	36	6	200	
理科準備室	直管蛍光灯 FHF32形	2	4	4	36	6	200	
教材室	直管蛍光灯 FHF32形	2	4	4	36	6	200	
	直管蛍光灯 FHF32形	1	1	1	36	6	200	
家庭科室	直管蛍光灯 FHF32形	15	30	30	36	6	200	
	直管蛍光灯 FHF32形	2	2	2	36	6	200	
家庭科準備室	直管蛍光灯 FHF32形	2	4	4	36	6	200	
音楽室	直管蛍光灯 FHF32形	6	12	12	36	6	200	
	直管蛍光灯 FHF32形	2	2	2	36	6	200	
音楽準備室	直管蛍光灯 FHF32形	2	4	4	36	6	200	
国語教材室	直管蛍光灯 FHF32形	1	1	1	36	6	200	
物品庫	直管蛍光灯 FHF32形	1	1	1	36	6	200	
暗室	直管蛍光灯 FHF32形	1	1	1	36	6	200	
社会科資料室	直管蛍光灯 FHF32形	2	2	2	36	6	200	
男子便所	ダウンライト Φ150 FDL13	6	6	6	15	6	200	
	ダウンライト Φ125 60W相当	4	4	4	18	6	200	
女子便所	ダウンライト Φ150 FDL13	12	12	12	15	6	200	
■ 体育館 1 階								
体育館廊下	スクエアライト □450 埋込 FPL36 ×3	26	26	26	114	6	200	
体育館階段室	スクエアライト □450 埋込 FPL36 ×3	4	4	4	114	6	200	

倉庫A	直管蛍光灯 FHF32形	2	2	2	36	6	200	
倉庫B	直管蛍光灯 FHF32形	2	2	2	36	6	200	
倉庫C	直管蛍光灯 FHF32形	2	2	2	36	6	200	
倉庫D	直管蛍光灯 FHF32形	1	1	1	36	6	200	
倉庫E	直管蛍光灯 FHF32形	1	2	2	36	6	200	
倉庫F	直管蛍光灯 FHF32形	1	2	2	36	6	200	
倉庫G	直管蛍光灯 FHF32形	1	1	1	36	6	200	
倉庫H	直管蛍光灯 FHF32形	1	1	1	36	6	200	
倉庫I	直管蛍光灯 FHF32形	1	1	1	36	6	200	
器具庫	直管蛍光灯 FHF32形	2	4	4	36	6	200	
男子便所A	直管蛍光灯 FHF32形	4	8	8	36	6	200	
	直管蛍光灯 FHF32形	3	3	3	36	6	200	
女子便所A	直管蛍光灯 FHF32形	4	8	8	36	6	200	
	直管蛍光灯 FHF32形	3	3	3	36	6	200	
男子便所B	直管蛍光灯 FHF32形	4	8	8	36	6	200	
	直管蛍光灯 FHF32形	3	3	3	36	6	200	
女子便所B	直管蛍光灯 FHF32形	4	8	8	36	6	200	
	直管蛍光灯 FHF32形	3	3	3	36	6	200	
ピロティー	直管蛍光灯 FHF32形	15	15	15	36	6	200	
■体育館 2 階								
屋内運動場	HIDランプ〈高天井〉 メタルハライド(MF) 400形 E39	34	34	34	440	6	200	
ホール、廊下	スクエアライト □450 埋込 FPL36×3	16	16	16	114	6	200	
器具庫	直管蛍光灯 FHF32形	2	2	2	36	6	200	
男子便所	直管蛍光灯 FHF32形	1	2	2	36	6	200	
	直管蛍光灯 FHF32形	1	1	1	36	6	200	
女子便所	直管蛍光灯 FHF32形	3	3	3	36	6	200	
放送室	直管蛍光灯 FHF32形	2	4	4	36	6	200	
階段室	直管蛍光灯 FHF32形	10	10	10	36	6	200	
玄関	直管蛍光灯 FHF32形	1	1	1	36	6	200	
ステージ裏	直管蛍光灯 FHF32形	3	3	3	36	6	200	
ステージ脇	直管蛍光灯 FHF32形	4	4	4	36	6	200	
■屋外								
外灯	HIDランプ〈投光器〉 道路灯 HF400形	3	3	3	435	6	200	高所作業
■その他								
その他施設	直管蛍光灯 FHF32形	30	30	30	36	6	200	
小計		856	1232					

開成南小学校

既存ランプ・器具								
場所	既存器具	灯具 台数	蛍光灯 点灯本 数	LED化 対象数 量	消費 電力 (W)	点灯 時間/ 日	点灯 日数/ 年	備考
1階ウッドデッキテラス	ブラケット EFD25W相当 電球色	4	4	4	21	6	200	
1階外壁	ブラケット EFD25W相当 電球色	10	10	10	21	6	200	
1階中庭B	ブラケット EFD25W相当 電球色	2	2	2	21	6	200	
2階外壁	ブラケット EFD25W相当 電球色	2	2	2	21	6	200	
1階階段C	直管蛍光灯 FHF32形	2	2	2	36	6	200	
1階階段D	直管蛍光灯 FHF32形	1	1	1	36	6	200	
1階ステージ(控)	直管蛍光灯 FHF32形	3	3	3	36	6	200	
1階休憩室	スクエアライト □570 直付 FPL36×3	1	1	1	114	6	200	
1階階段C	直管蛍光灯 FHF32形	2	6	6	36	6	200	
1階階段D	直管蛍光灯 FHF32形	1	3	3	36	6	200	
2階階段	直管蛍光灯 FHF32形	2	6	6	36	6	200	
2階階段	直管蛍光灯 FHF32形	2	6	6	36	6	200	
1階校長室	スクエアライト □600 埋込 FHP45×4	5	5	5	192	6	200	
1階WC(休憩室)	ダウンライト Φ150 FHT16	1	1	1	34	6	200	
1階脱衣(休憩室)	ダウンライト Φ150 FHT16	1	1	1	34	6	200	
1階仕分室	ダウンライト Φ150 FHT16	1	1	1	34	6	200	
1階洗浄室	ダウンライト Φ150 FHT16	1	1	1	34	6	200	
1階WC(男)	ダウンライト Φ150 FHT16	7	7	7	34	6	200	
1階WC(女)	ダウンライト Φ150 FHT16	9	9	9	34	6	200	
1階WC(男)	ダウンライト Φ150 FHT16	4	4	4	34	6	200	
1階WC(女)	ダウンライト Φ150 FHT16	6	6	6	34	6	200	
1階職員更衣室	ダウンライト Φ150 FHT16	1	1	1	34	6	200	
1階職員更衣室	ダウンライト Φ150 FHT16	1	1	1	34	6	200	
1階保健室	ダウンライト Φ150 FHT16	1	1	1	34	6	200	
1階WC(女)	ダウンライト Φ150 FHT16	11	11	11	34	6	200	
1階WC(男)	ダウンライト Φ150 FHT16	8	8	8	34	6	200	
2階WC(女)	ダウンライト Φ150 FHT16	7	7	7	34	6	200	
2階WC(男)	ダウンライト Φ150 FHT16	4	4	4	34	6	200	
1階多目的ホール	ダウンライト Φ150 FHT24	6	6	6	34	6	200	高所作業
1階昇降口前	ダウンライト Φ150 FHT24	8	8	8	34	6	200	
1階一般開放玄関前	ブラケット 小型シーリング Φ250 60形	4	4	4	54	6	200	
1階出入口(WC女横)	ブラケット 小型シーリング Φ250 60形	2	2	2	54	6	200	

1階スロープ	ブラケット 小型シーリング Φ250 60形	1	1	1	54	6	200	
1階外部(シャワー)	ブラケット 小型シーリング Φ250 60形	1	1	1	54	6	200	
1階テラス	ブラケット 小型シーリング Φ250 60形	4	4	4	54	6	200	
1階外部庇	ブラケット 小型シーリング Φ250 60形	5	5	5	54	6	200	
1階WC・シャワー	ブラケット 小型シーリング Φ250 60形	1	1	1	54	6	200	
1階メディアセンター	ダウンライト Φ150 FHT32	14	14	14	34	6	200	高所作業
1階廊下	ダウンライト Φ150 FHT32	10	10	10	34	6	200	
1階WC(男)	ダウンライト Φ150 FHT32	4	4	4	34	6	200	
1階だれでもトイレ	ダウンライト Φ150 FHT32	2	2	2	34	6	200	
1階WC(女)	ダウンライト Φ150 FHT32	3	3	3	34	6	200	
1階WC(男)	ダウンライト Φ150 FHT32	3	3	3	34	6	200	
1階だれでもトイレ	ダウンライト Φ150 FHT32	2	2	2	34	6	200	
1階WC(女)	ダウンライト Φ150 FHT32	2	2	2	34	6	200	
1階管理室・用務員室	ダウンライト Φ150 FHT32	2	2	2	34	6	200	
1階WC(女)	ダウンライト Φ150 FHT32	3	3	3	34	6	200	
1階廊下	ダウンライト Φ150 FHT32	8	8	8	34	6	200	
1階WC(男)	ダウンライト Φ150 FHT32	4	4	4	34	6	200	
1階階段ホール	ダウンライト Φ150 FHT32	32	32	32	34	6	200	
2階WC(女)	ダウンライト Φ150 FHT32	3	3	3	34	6	200	
2階WC(男)	ダウンライト Φ150 FHT32	4	4	4	34	6	200	
2階階段ホール	ダウンライト Φ150 FHT32	48	48	48	34	6	200	
1階準備室	直管蛍光灯 FL20形	2	2	2	22	6	200	
1階メディアセンター	直管蛍光灯 FL20形	4	4	4	22	6	200	
1階給湯室	直管蛍光灯 FL20形	1	1	1		6	200	
1階保健室	直管蛍光灯 FL20形	1	1	1	22	6	200	
1階休憩室	直管蛍光灯 FL20形	1	1	1	22	6	200	
1階給湯室	直管蛍光灯 FL20形	1	1	1	22	6	200	
2階WC(女)	直管蛍光灯 FL20形	4	4	4	22	6	200	
2階WC(男)	直管蛍光灯 FL20形	4	4	4	22	6	200	
1階準備室	直管蛍光灯 FL20形	1	2	2	22	6	200	
2階吹抜	ダウンライト〈高天井〉 Φ250 FHT57×3	28	28	28	198	6	200	高所作業
2階吹抜	ダウンライト〈高天井〉 Φ250 FHT57×3	32	32	32	198	6	200	高所作業
1階オープンスペース	直管蛍光灯 FHF32形	52	52	52	36	6	200	
1階保健室	直管蛍光灯 FHF32形	3	3	3	36	6	200	
1階オープンスペース	直管蛍光灯 FHF32形	52	52	52	36	6	200	
2階オープンスペース	直管蛍光灯 FHF32形	28	28	28	36	6	200	
2階オープンスペース	直管蛍光灯 FHF32形	18	18	18	36	6	200	
2階オープンスペース	直管蛍光灯 FHF32形	28	28	28	36	6	200	

2階オープンスペース	直管蛍光灯 FHF32形	18	18	18	36	6	200	
2階オープンスペース	直管蛍光灯 FHF32形	28	28	28	36	6	200	
2階オープンスペース	直管蛍光灯 FHF32形	18	18	18	36	6	200	
2階オープンスペース	直管蛍光灯 FHF32形	28	28	28	36	6	200	
2階オープンスペース	直管蛍光灯 FHF32形	18	18	18	36	6	200	
R階屋上	直管蛍光灯 FHF32形	4	4	4	36	6	200	
2階スノコ上部	直管蛍光灯 FHF32形	3	3	3	36	6	200	
2階空調機械室	直管蛍光灯 FHF32形	1	1	1	36	6	200	
1階第二音楽室	直管蛍光灯 FHF32形	30	30	30	36	6	200	
1階一般開放玄関前	直管蛍光灯 FHF32形	8	8	8	36	6	200	
1階廊下	直管蛍光灯 FHF32形	20	20	20	36	6	200	
1階体育館前通路	直管蛍光灯 FHF32形	12	12	12	36	6	200	
1階廊下	直管蛍光灯 FHF32形	11	11	11	36	6	200	
1階廊下	直管蛍光灯 FHF32形	4	4	4	36	6	200	
1階給湯室	直管蛍光灯 FHF32形	1	1	1	36	6	200	
1階職員更衣室	直管蛍光灯 FHF32形	5	5	5	36	6	200	
1階職員更衣室	直管蛍光灯 FHF32形	2	2	2	36	6	200	
1階保健室	直管蛍光灯 FHF32形	2	2	2	36	6	200	
1階休憩室	直管蛍光灯 FHF32形	1	1	1	36	6	200	
1階給湯室	直管蛍光灯 FHF32形	1	1	1	36	6	200	
1階倉庫	直管蛍光灯 FHF32形	2	2	2	36	6	200	
1階書庫	直管蛍光灯 FHF32形	2	2	2	36	6	200	
1階廊下	直管蛍光灯 FHF32形	12	12	12	36	6	200	
1階昇降口	直管蛍光灯 FHF32形	24	24	24	36	6	200	
2階廊下	直管蛍光灯 FHF32形	33	33	33	36	6	200	
2階第一音楽室	直管蛍光灯 FHF32形	24	24	24	36	6	200	
1階非常用備蓄庫	直管蛍光灯 FHF32形	6	6	6	36	6	200	
1階ステージ(控)	直管蛍光灯 FHF32形	2	2	2	36	6	200	
1階空調機械室	直管蛍光灯 FHF32形	4	4	4	36	6	200	
1階倉庫(階段内)	直管蛍光灯 FHF32形	1	1	1	36	6	200	
1階アリーナ	直管蛍光灯 FHF32形	14	14	14	36	6	200	
1階油庫	直管蛍光灯 FHF32形	1	1	1	36	6	200	
1階食品庫	直管蛍光灯 FHF32形	2	2	2	36	6	200	
1階備品庫	直管蛍光灯 FHF32形	1	1	1	36	6	200	
2階空調機械室	直管蛍光灯 FHF32形	1	1	1	36	6	200	
2階倉庫	直管蛍光灯 FHF32形	1	1	1	36	6	200	
R階階段C	直管蛍光灯 FHF32形	1	1	1	36	6	200	
1階外部WC(女)	直管蛍光灯 FHF32形	2	2	2	36	6	200	

1階外部(男)	直管蛍光灯 FHF32形	2	2	2	36	6	200	
1階機械室	直管蛍光灯 FHF32形	4	4	4	36	6	200	
1階WC・シャワー	直管蛍光灯 FHF32形	2	2	2	36	6	200	
1階応接室	直管蛍光灯 FHF32形	6	12	12	36	6	200	
1階準備室(3)	直管蛍光灯 FHF32形	1	2	2	36	6	200	
1階検収室	直管蛍光灯 FHF32形	3	6	6	36	6	200	
1階倉庫(メディアセンター)	直管蛍光灯 FHF32形	1	2	2	36	6	200	
1階管理室・用務員室	直管蛍光灯 FHF32形	2	4	4	36	6	200	
1階スタジオ	直管蛍光灯 FHF32形	4	8	8	36	6	200	
1階放送室	直管蛍光灯 FHF32形	4	8	8	36	6	200	
1階倉庫	直管蛍光灯 FHF32形	1	2	2	36	6	200	
1階第一理科室	直管蛍光灯 FHF32形	12	24	24	36	6	200	
1階準備室	直管蛍光灯 FHF32形	3	6	6	36	6	200	
1階保健室	直管蛍光灯 FHF32形	7	14	14	36	6	200	
1階教育相談室(2)	直管蛍光灯 FHF32形	2	4	4	36	6	200	
1階多目的室	直管蛍光灯 FHF32形	18	36	36	36	6	200	
1階準備室	直管蛍光灯 FHF32形	2	4	4	36	6	200	
1階教育相談室(1)	直管蛍光灯 FHF32形	2	4	4	36	6	200	
1階印刷室	直管蛍光灯 FHF32形	3	6	6	36	6	200	
1階第二理科室	直管蛍光灯 FHF32形	9	18	18	36	6	200	
1階教室(1)	直管蛍光灯 FHF32形	4	8	8	36	6	200	
1階職員室兼事務室	直管蛍光灯 FHF32形	24	48	48	36	6	200	
1階プレイルーム	直管蛍光灯 FHF32形	13	26	26	36	6	200	
1階教室(3)	直管蛍光灯 FHF32形	4	8	8	36	6	200	
1階相談スペース	直管蛍光灯 FHF32形	4	8	8	36	6	200	
1階教室(2)	直管蛍光灯 FHF32形	4	8	8	36	6	200	
1階普通教室	直管蛍光灯 FHF32形	9	18	18	36	6	200	
1階少人数教室	直管蛍光灯 FHF32形	2	4	4	36	6	200	
2階少人数教室	直管蛍光灯 FHF32形	2	4	4	36	6	200	
2階少人数教室	直管蛍光灯 FHF32形	2	4	4	36	6	200	
2階第一家庭科室	直管蛍光灯 FHF32形	15	30	30	36	6	200	
2階準備室	直管蛍光灯 FHF32形	3	6	6	36	6	200	
2階準備室	直管蛍光灯 FHF32形	3	6	6	36	6	200	
2階図面教室	直管蛍光灯 FHF32形	15	30	30	36	6	200	
2階工作室	直管蛍光灯 FHF32形	15	30	30	36	6	200	
2階準備室	直管蛍光灯 FHF32形	2	4	4	36	6	200	
2階少人数教室	直管蛍光灯 FHF32形	2	4	4	36	6	200	
2階普通教室	直管蛍光灯 FHF32形	9	18	18	36	6	200	

2階普通教室	直管蛍光灯 FHF32形	9	18	18	36	6	200	
2階少人数教室	直管蛍光灯 FHF32形	2	4	4	36	6	200	
1階ステージ	直管蛍光灯 FHF32形	9	18	18	36	6	200	
1階体育館倉庫(2)	直管蛍光灯 FHF32形	2	4	4	36	6	200	
1階体育館器具庫(1)	直管蛍光灯 FHF32形	2	4	4	36	6	200	
1階プール器具庫	直管蛍光灯 FHF32形	2	4	4	36	6	200	
1階教材室	直管蛍光灯 FHF32形	1	2	2	36	6	200	
2階教材室	直管蛍光灯 FHF32形	1	2	2	36	6	200	
2階教材室	直管蛍光灯 FHF32形	1	2	2	36	6	200	
2階教材室	直管蛍光灯 FHF32形	1	2	2	36	6	200	
2階教材室	直管蛍光灯 FHF32形	1	2	2	36	6	200	
1階仕分室	直管蛍光灯 FHF32形	9	18	18	36	6	200	
1階ワゴンプール	直管蛍光灯 FHF32形	2	4	4	36	6	200	
1階洗浄室	直管蛍光灯 FHF32形	6	12	12	36	6	200	
1階準備室	直管蛍光灯 FHF32形	1	2	2	36	6	200	
1階調理室	直管蛍光灯 FHF32形	14	28	28	36	6	200	
1階事務室	直管蛍光灯 FHF32形	1	2	2	36	6	200	
1階下処理室	直管蛍光灯 FHF32形	4	8	8	36	6	200	
1階更衣室	直管蛍光灯 FHF32形	2	4	4	36	6	200	
1階教官室	直管蛍光灯 FHF32形	1	2	2	36	6	200	
1階更衣室	直管蛍光灯 FHF32形	2	4	4	36	6	200	
1階スタジオ	スポットライト〈レール〉 JD100相当	6	6	6	100	6	200	
1階階段ホール	スポットライト〈レール〉 JD100相当	4	4	4	100	6	200	
2階体育館アリーナ	HIDランプ〈高天井〉 メタルハライド(MF) 400形 E39	18	18	18	440	6	200	
2階体育館アリーナ	HIDランプ〈高天井〉 メタルハライド(MF) 400形 E39	8	8	8	440	6	200	
2階体育館アリーナ	HIDランプ〈高天井〉 メタルハライド(MF) 400形 E39	6	6	6	440	6	200	非常灯付
	非常灯 別置(直付形)(特高天井用)	6	6	6	-			非常灯新設
1階消火ポンプ室(階段内)	非常灯 40形1灯非常灯兼用型	1	1	1	44	6	200	非常灯兼用型
1階外部倉庫(1)(2)	ベースライト〈笠付トラフ〉 Hf32形 2灯	4	4	4	72	6	200	
小計		1230	1530					