

御中

インター株式会社
田4丁目40番5号
03-5637-766

全て基準値以下になります。

測定日	令和2年11月18日	外気	風向 北西	風速 1m/s
採取者	唯野 浩平			
備考	・但し <0.3・<0.5 の意味は、精度良く分析できる最小濃度の限界値 [0.3f/L] [0.5f/L] よりも総繊維数の気中濃度が低いということです。			